

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Interiérové vybavení pro VŠ koleje Vinařská, Brno**

Druh veřejné zakázky: **dodávky**

Režim veřejné zakázky: **otevřené řízení**

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006301>

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita; Správy kolejí a menz
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem Správy kolejí a menz na adrese Vinařská 472/5b, 603 00 Brno

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek následující žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Shledali jsme rozpor ve výkrese č.22 v kótách a popisu u položek č.11 a č.12. Kóty uvedených položek mají rozměr 1160x220x540 a v popisu je rozměr uveden 1450x220x380mm. Který rozměr platí?“

Dotaz č. 2:

„Dobrý den,

prosím o upřesnění informace k volně stojícímu dvouzónovému el. vaříči. Požaduje zadavatel vaříč se sklokeramickou nebo indukční deskou. Uvedené parametry 1 x 1,8kW a 1x1,2kW odpovídají indukčnímu vaříči.

Děkuji“

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje opravený výkres č. 22.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje vaříč se sklokeramickou deskou.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a to do **15. 3. 2022 do 10:00 hod..**

Bc. Kamil Kulíšek
ředitel