

Vážená paní  
Ing. Dora Raková

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/08733/2021

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 03.08.2021



Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby**  
**Stavba : „PRF, Kotlářská 2, vybudování vstupu do areálu z ul. Veverí, Brno – Město, Česká republika“**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce se **v blízkosti** nachází zařízení v majetku TSB (kabel). S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytýčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytýčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz.
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, výkop provádějte min. 0,5 m od hrany základu stožáru VO. Na kabely VO, pojižděné těžkou stavební technikou, požadujeme položit silniční panely
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel 604 223 466
- z kontroly bude pořízen zápis, který bude předložen stavebnímu úřadu
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800100312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole nebo provedena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

**Toto vyjádření má platnost jeden rok.**

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku



Technické sítě Brno,  
akciová společnost  
Barviřská 822/5, 602 00 Brno  
TEL: +420 545 424 030  
IČ: 25512285 DIČ: CZ25512285

