

**Vážená paní  
Ing. Dora Raková**

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/12389/2021

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 02.11.2021



07436-21-TSB

**Věc – Subj.: Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby  
Stavba : „PŘF, Kotlářská 2, vybudování vstupu do areálu z ul. Veveří – II. Etapa,  
Brno – Město, Česká republika“**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce nedojde k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO), ale při pojiždění mechanismů a stavební techniky může dojít k poškození povrchového zařízení (stožáry, rozvaděče). S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- při vjíždění mechanismů mimo veřejné komunikace a při zřizování zařízení staveniště požadujeme kabely VO vytýčit (písemnou objednávku zašlete 14 dnů předem na adresu našeho pracovníka [podatelna@tsb.cz](mailto:podatelna@tsb.cz), a na místo s pojižděnými kabely položit silniční panely.
- zahájení prací musí být oznámeno správci VO písemně
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO ve vymezeném rozsahu staveniště po dobu 2 let
- veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s (tel. 545424040)
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

**Toto vyjádření má platnost jeden rok.**

S pozdravem

  
Ing. Miroslava Vraná  
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

 **Technické sítě Brno,  
akciová společnost**  
Barviřská 822/5, 602 00 Brno  
TEL: +420 545 424 030  
IČ: 25512285 DIČ: CZ25512285