

## TECHNICKÁ ZPRÁVA – DODATEK Č. 1

### a) rozsah dodatku

Předmětem dodatku je specifikace umístění požárních ucpávek.

### b) požární ucpávky ve svislých konstrukcích

Požární úsek je v dotčených prostorách ohraničený vstupy do prostoru schodišť. Z těchto prostor jsou pak vyjmuty místnosti, které tvoří samostatné požární úseky.

V 1. PP jsou to v řešeném úseku m.č. S111A – strojovna VZT a S112 Sklad.

Požární ucpávky proto musí být provedeny na trasách kabelů a potrubí na hranicích požárních úseků

- mezi S184 a S112
- mezi S112 a S111A
- mezi S111 a S111A

V 1. NP nedochází k přechodu mezi požárními úseky

### b) požární ucpávky ve vodorovných konstrukcích

Prostupy stropy jsou prostupy na hranicích požárních úseků.

Požární ucpávky proto musí být provedeny mezi 1.PP a 1.NP

- mezi S111 a 189
- mezi S111 a 117
- mezi S113 a 118

### c) vyčíslení množství požárních ucpávek

Požární ucpávky jsou vyčísleny ve výkazu výměr profesí VZT a EL.

Brno, únor 2022

Ing. arch. Martin Mikšík