

Položkový rozpočet

Stavba :	Chlazení poslucháren 114-118 Teireisias	Rozpočet :
Objekt :	1 RMU Komenského 2 Brno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1CH.01	Chlazení poslucháren				
		Zařízení č. 1CH Chlazení poslucháren				
		Venkovní kondenzátorová jednotka jednookruhová Qch 20,0 kW	kus	1,00		
		DC inventerový kompresor, chladiivo 410 A, ventilátor s DC motorem, rozměry 1120x528x1558 mm, 143 kg, expanzní ventil, technologie inventor, umístění na UT ve dvoře . Akustický tlak 58 dB(A) v 1m				
		Montáž kondenzátorové jednotky	kus	1,00		
	2CH.02	Vnitřní jednotka nástěnná Qch 2,8 kW 835x280x223mm, 9,5 kg, příkon 0,03 kW, 7 otáček. Akustický tlak 31 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky	kus	2,00		
		Montáž vnitřní nástěnné jednotky	kus	2,00		
	3CH.03	Vnitřní jednotka nástěnná Qch 3,6 kW 990x315x223mm, 11,5 kg, příkon 0,03 kW, 7 otáček ventilátoru, Akustický tlak 33 dB(A) v 1m pro nejvyšší otáčky	kus	3,00		
		Montáž vnitřní nástěnné jednotky	kus	3,00		
		Autorizovaná šéfmontáž a zprovoznění chladicího systému	hod	7,00		
		Programovatelný infraovladač s integrovaným teplotním čidlem a dotykovým displayem s funkcí adresace	ks	5,00		
		Mars žlab kryty pro venkovní vedení Cu potrubí chladiiva	bm	10,00		
		Roznášecí dlaždice beton 300x300 mm	ks	2,00		
		Rozbočovač - odbočka z páteře k vnitřní jednotce (refnet) kapalná složka	kus	4,00		
		Rozbočovač - odbočka z páteře k vnitřní jednotce (refnet) plyná složka	kus	4,00		
		Cu potrubí chladiiva do profilu 9,5 mm s izolací a kabelem	bm	65,00		
		Cu potrubí chladiiva do profilu 15,9 mm s izolací a kabelem	bm	57,00		
		Cu potrubí chladiiva do profilu 22,2 mm s izolací a kabelem	bm	12,00		
		Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiiva do 10 kg	sb	1,00		
		Doplňkový materiál				
		Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes objímky	kg	30,00		
		Požární ucpávky	kus	6,00		
		Doprava a přesuny	hod	10,00		
		Lešení, práce ve výškách	hod	7,00		
		Zdvihací technika, práce	hod	4,00		
		Inženýrská a koordinační činnost	hod	24,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Chlazení poslucháren 114-118 Teireisias	Rozpočet :
Objekt :	1 RMU Komenského 2 Brno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	8,00		
	Celkem	Chlazení poslucháren				