


ROZVODNICE RS – 2 LŮŽKA

PLASTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ
18xTE
ROZMĚR 407x246x104




ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
- normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
 - automatickým odpojením v případě poruchy
 - doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
 - proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 =

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		REKONSTRUKCE POKOJŮ VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
				OBJEKT:	BLOK A1	
				PROFESE:	D.1.4.1 - ELEKTROINSTALACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 411-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY:		Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		DATUM: 03/2022		
				FORMÁT: 3 × A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:		
VEDOUcí PROJEKTU:		ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:				VÝKRES: BUŇKA 2LŮŽKOVÁ ROZVADEČ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL:		ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		20079411/D.1.4.1		02

