

## LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač 01 pod omítku (zvýšené krytí)
- Tlačítko se signalizací chodu
- Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A (zvýšené krytí)


## LEGENDA SVÍTIDEL

- A - Svídlo přisazené, 25W, IP54
- D - Svídlo nad zrcadlo, IP44, 20W

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
	POKOJ č. 13
N02182	PŘEDSÍŇ
N02183	WC
N02184	SPRCHA
N02185	KUCHYŇKA
N02186	POKOJ
N02187	BALKON

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp<sub>v</sub> ±0,000 =

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		REKONSTRUKCE POKOJŮ VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				OBJEKT: BLOK A3	
				PROFESE: D.1.4.1 - ELEKTROINSTALACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 411-4	
MÍSTO STAVBY:		Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		DATUM: 03/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		<div><div><div></div><div>INTAR</div></div><div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div>		FORMÁT: 2 × A4	
VEDOUcí PROJEKTU:		ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:				VÝKRES: BUŇKA 2LŮŽKOVÁ Elektroinstalace koupelny	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079411/D.1.4.1	
VYPRACOVAL:		ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 05	
				REVIZE:	