



LEGENDA :

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- ~ SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- ~ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- ~ KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- ~ JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 250V/16A POD OMÍTKU
- ~ NAPÁJECÍ ZDROJ PISOARŮ – DODÁVKA ZTI
- KOMBINOVANÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE ŠNŮROVÝM OVLADAČEM
- DEBLOKAČNÍ OVLADAČ PRO ZRUŠENÍ POPLACHU
- ☒ NAPÁJECÍ ZDROJ V INSTALAČNÍ KRABICI
- SIGNÁLNÍ SVĚTLO S HOUKAČKOU, BARVA PŘÍSTROJE BÍLÁ
- Y JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
- Y TROUFÁZOVÝ VÝVOD
- ODOBOČNÁ KRABICE
- STUPOVACÍ VEDENÍ
- KLESAČÍ VEDENÍ
- ☐ ROZVADĚČ NN

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
  - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
  - 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
  - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

LEGENDA :

- Y JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
- ☐ ROZVADĚČ NN



POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

<b>INVESTOR:</b> MASARYKOVA UNIVERZITA Žitního nám.9, 601 77 Brno tel. +420 549 491 011 fax. +420 549 491 070 e-mail info@munl.cz www.munl.cz	<b>AUTORIZACE:</b>	<b>ČÍSLO PARÉ:</b>
---	--------------------	--------------------

<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b> TIPRO projekt s.r.o. Kýlovova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz	<b>VEDOUcí PROJEKTU:</b> ING.A.JITL	<b>ING.A.JITL</b>
	<b>ZODPOV. PROJEKTANT:</b> ARCHITEKT:	ING.A.JITL
	<b>VYPRACOVAL:</b> DATUM:	ING.ARCH.MONDRAČEK
	<b>ČÍSLO ZÁKAZKY:</b> STUPEŇ:	01/2012 DPS

<b>SUBDODAVATEL:</b> Ing. Miroslav Matuška Ostrovák 680, 664 61 Rajhrad tel. +420 604 412 747	<b>ČÍSLO ZÁKAZKY:</b> STUPEŇ:	2011-09-05 DPS
--	----------------------------------	-------------------

<b>NÁZEV AKCE:</b> FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTIUM SE SP.NÁROKY
---

OBJEKT: PRÁVNICKÁ FAKULTA, VEVEŘÍ 70

ČÁST: A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU: 2.NP - ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
A.3.7.3	00	1:100