



LEGENDA :

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- STRIDANÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 250V/10A POD OMÍTKU
- JEDNOMÁSOBNÁ ZÁSUVKA 250V/16A POD OMÍTKU
- NAPÁJECÍ ZDROJ PŘÍMOKU – DODÁVKA ZTI
- KOMBINOVANÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE ŠŤŤROVÝM OVLADAČEM
- DEBLOKAČNÍ OVLADAČ PRO ZRUŠENÍ POPLACHU
- NAPÁJECÍ ZDROJ V INSTALAČNÍ KRABICI
- SIGNÁLNÍ SVĚTLO S HOUKAČKOU, BARVA PŘÍSTROJE BÍLÁ
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
- TROUFÁZOVÝ VÝVOD
- ODBOČNÁ KRABICE
- STUPOVACÍ VEDENÍ
- KLESAČÍ VEDENÍ
- ROZVADOČ N

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33–2000–4–41 ed.2:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
 - 411.3.1 – OCHRANĚ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
 - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



INVESTOR:
MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám.9, 602 77 Brno
tel. +420 549 491 011
fax. +420 549 491 070
e-mail info@mu.cz

GENERALNÍ PROJEKTANT:

TIPIRO projekt s.r.o.
Kýlovova 16/21, 621 00 Brno
tel. +420 542 210 272
fax. +420 541 246 350
www.tipiprojekt.cz
e-mail info@tipiprojekt.cz

SUBDODAVATEL:
Ing. Miroslav Matuška
Ostřůvek 680, 664 61 Rajhrad
tel. +420 604 412 747

VEDOUcí PROJEKTU: ING.A.TITL
HIP: ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
ZODPOV.PROJEKTANT: ING.A.TITL
ARCHITEKT: ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
VYPRACOVAL: ING.MATUŠKA
DATUM: 01/2012
ČÍSLO ZÁKAZKY: 2011-09-05
STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE:

FAKULTY A ÚČEL ZÁŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY

OBJEKT:

PŘÁVNICKÁ FAKULTA, VEVEŘÍ 70

ČÁST:

A.3.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHIKY

NÁZEV VÝKRESU:

1.NP - ELEKTROINSTALACE

ČÍSLO VÝKRESU:

A.3.7.2

REVIZE:

00

MĚŘÍTKO:

1:100