

POZNÁMKA ČÍSLOVANÁ:

POZN.1 – UVÁDĚNÉ VÝŠKY PATY PŘÍPADNĚ VZEPĚTÍ KLENBY VZTAŽENY K ÚROVNI PŮVODNÍ PODLAHY.
POZN.2 – PŘESNOU POZICI PROSTUPŮ KOORDINOVAT S PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ
POZN.3 – V MÍSTĚ NAPOJENÍ DRENÁŽE DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY JE POTŘEBA PROVÉST OCHRANU PROTI ZPĚTNÉMU VZDUTÍ HLADINY VE STOCE, VE SMYSLU POŽADAVKŮ ČSN 75 6760, KTERÁ SPOČÍVÁ V OSAZENÍ ZPĚTNÉ ARMATURY TYPU 0 AŽ 5 PODLE EN 13564–1.
POZN.4 – PROHLUBNĚ V ROZVODNÁCH VN A NN – V JIHOZÁPADNÍM ROHU OBJEKTU A JSOU PROVEDENY ŽB PROHLUBNĚ V PROSTORU POD VN A NN ROZVODNOU. PROHLUBNĚ TVOŘÍ TZV. BÍLOU VANU A V JEJICH STĚNÁCH JSOU VODOTĚSNĚ OSAZENY POTŘEBNÉ CHRÁNIČKY A DVANÁCTIOTVOROVÝ MULTIKANÁL. VNITŘNÍ STĚNY PROHLUBNÍ BUDOU DODATEČNĚ IZOLOVÁNY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU. PŘI BETONÁŽI DODRŽET PLATNÉ NORMY, PRO POSTUPY A JEJICH TĚSNĚNÍ POUŽÍT VÝHRADNĚ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ. PODROBNĚJI VIZ. VÝPISY PSV – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY POLOŽKA 201. PŘED PROVEDENÍM NUTNO ODSOUHLASIT NÁVRH STATIKEM.
POZN.5 – ROZVADĚČE NN 300 Kg, ROZVADĚČE VN 610 Kg – ROZVADĚČE BUDOU OSAZENY NA PODLAHOVÉ ROŠTY A PROTI PŘEVRŽENÍ KOTVENY PO VÝŠCE KE STĚNĚ
POZN.8 – DILATAČNÍ SPÁRU MEZI VÝTAHOVOU ŠACHTOU A STĚNOU POŽÁRNĚ UTĚSNIT
POZN.9 – IZOLOVÁNÍ SUTERÉNNÍCH ZDÍ VČETNĚ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ XPS TL.50MM BUDE ZPŘESNĚNO PO ODSOUHLASENÍ NÁVRHU SANAČNÍCH PRACÍ
POZN.10 – O ZPŮSOBU DOTĚSNĚNÍ MEZIOBJEKTOVÉ SPÁRY BUDE ROZHODNUTO PO ODKRYTÍ SUTERÉNNÍCH ZDÍ NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU B2
POZN.11 – O MÍSTĚ NAPOJENÍ ODVODU SPALIN OD DIESELAGREGÁTU BUDE ROZHODNUTO PO PROVĚŘENÍ PRŮCHODNOSTI KOMÍNOVÉHO TĚLESA – PŘEDNOSTNĚ KRATŠÍ TRASA.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ BUDOVY A

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
A.P01.001	CHODBA	25,18	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.v. cca 2500 mm	Keramický sokl v 100mm
A.P01.002	SKLAD	11,07	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.003	SCHODIŠTĚ	7,20	Stávající lité teraco	Interiérový nátěr	-	Repasé
A.P01.004	CHODBA	20,76	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.005	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,80	-	Disperzní nátěr	-	-
A.P01.006	DEPOZIT	79,78	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.007	DEPOZIT	50,01	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.007a	DEPOZIT	14,55	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.008	DEPOZIT	24,04	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.008a	CHODBA	15,96	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.009	DEPOZIT	24,05	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.010	DEPOZIT	24,00	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.011	DEPOZIT	50,11	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.012	TRAFOSTANICE	26,72	H.1 Broušený beton + polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr	-	Sokl PU stěrka v 100mm
A.P01.012a	ROZVODNA NN - FFMU	8,31	Ocelová zdvojená podlaha Dielektrický koberec	Interiérový nátěr	-	-
A.P01.012b	TRAFO 1 - FFMU	4,86	H.1 Broušený beton + polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr	-	Sokl PU stěrka v 100mm
A.P01.012c	TRAFO 2 - E.ON	4,86	H.1 Broušený beton + polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr	-	Sokl PU stěrka v 100mm
A.P01.012d	TRAFO 3 - E.ON	4,86	H.1 Broušený beton + polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr	-	Sokl PU stěrka v 100mm
A.P01.012e	ROZVODNA VN/NN - E.ON	15,48	Ocelová zdvojená podlaha Dielektrický koberec	Interiérový nátěr	-	-
A.P01.013	CHODBA	31,97	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.v. cca 2500 mm	Keramický sokl v 100mm
A.P01.014	SKLAD	14,49	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
A.P01.015	SKLAD	14,49	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ BUDOVY B1

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B1.P01.001	SCHODIŠTĚ	4,63	Stávající lité teraco Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Repasé,Keramická dlažba protiskluzová na mezipodestě
B1.P01.002	SKLAD	8,58	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.003	CHODBA	11,09	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.v. cca 2650 mm	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.003a	CHODBA	48,47	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.004	SKLAD	9,40	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.005	DIESELAGREGÁT	25,43	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.005a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	36,55	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.006	TECHNICKÁ MÍSTNOST	59,75	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.007	CHODBA	12,21	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.008	UPS	8,13	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.009	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	7,57	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.010	ÚVT	7,43	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.011	DATOVÉ CENTRUM FF	16,67	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.012	SKLAD	6,46	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.013	SKLAD	7,61	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.014	SPRCHA	6,26	A.0 Keramická dlažba izolovaná protiskluzová úprava	Interiérový nátěr Ker. obklad - odvětrávaný	SDK podhled hladký s.v. cca 2500 mm	Keramický sokl v 100mm
B1.P01.015	SKLAD	6,34	A.0 Keramická dlažba izolovaná	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ B2

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B2.P01.001	PODZEMNÍ STÁNÍ	1225,7	B.2 Hlazený drátkobeton	Interiérový nátěr	-	-
B2.P01.002	TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ	154,2	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.003	INSTALAČNÍ ŠACHTA	8,5	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.004	ZÁDVEŘÍ	4,1	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.005	ZÁZEMÍ	8,3	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.006	DATOVÁ ROZVODNA	7,4	A.4 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.007	SKLAD	7,6	A.4 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.008	CHODBA	8,2	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	SDK podhled hladký s.v. cca 2650 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.009	SCHODIŠTĚ	18,24	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.010	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST VODNÍHO PRVKU	16,8	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.011	SKLAD	20	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.012	SKLAD	10,9	A.3 Keramická dlažba	Interiérový nátěr	-	Keramický sokl v 100mm
B2.P01.016	SCHODIŠTĚ	11,2	Probarvená stěrka	Interiérový nátěr	-	-
B2.P01.017	VÝTAH	3,3	-	Disperzní nátěr	-	-
B2.P01.018	VÝTAH	3,2	-	Disperzní nátěr	-	-

PO - POZNÁMKY:

- ⑦ - dveře s požární odolností EI 30 DP1 - SC
- ⑧ - dveře s požární odolností EW 60 DP1 - C
- ⑨ - dveře s požární odolností EW 45 DP1 - C
- ⑩ - dveře s požární odolností EI 60 DP1 - SC
- ⑪ - dveře s požární odolností EW 60 DP1 - SC
- ⑫ - dveře s požární odolností EW 30 DP1 - C
- PK - panikové kování
- (zelený bod) - dvoukřídlé veře vybaveny přístupovým systémem - pasivní křídlo je během provozu z provozních důvodu trvale uzavřeno (např. pomocí zástrčí)
- (modrý bod) - pasivní křídlo dveří uzamčeno horní uzamykatelnou zástrčí

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace

ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
	ZÁŘÍ 2014		

REVIZE

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI
D.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	FIRMA
Ing. Aleš Tuček	Ing. Aleš Tuček	Ing. Tomáš Polášek	IEC fire stop s.r.o. Horní 1110/54, 700 30, Ostrava tel.: +420 595 781 881 tucek@firestop.cz

IEC fire stop s.r.o.
Horní 1110/54, 700 30
Ostrava - Hrabůvka
tel. +420 595 781 881
e-mail: tucek@firestop.cz

© Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. ...

AUTOR	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLA
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. Rastislav Balog	-	-

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ
tel. +420 545 215 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK
Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

MÍSTO STAVBY:
Areál Filozofické fakulty
ul. Arne Nováka, 602 00 Brno

NÁZEV ZAKÁZKY
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT SO 01 BUDOVA A - GORKÉHO 14A - REKONSTRUKCE
SO 02 BUDOVA B1 - GORKÉHO 14B - REKONSTRUKCE

ČÁST - PROFESE
D.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro všechny objekty, tedy A, B1, B2 a F

DOKUMENT - VÝKRES
PŮDORYS 1.PP

ZAKÁZKA ČÍSLO	081
DATUM	LISTOPAD 2012
MĚŘÍTKO	1 : 100
PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	D.1.2.02