

LEGENDA:

JÍMACÍ SOUSTAVA – KOMBINACE MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY A TYČOVÝCH JÍMAČŮ

———	– drát AlMgSi 8 na betonových podpěrách, oka mříže max 10x10m
JT3,5m/2xGFK	– tyčový jímač JT1,5–3,5m je fixován izolátory GFK (izolovaný hromosvod) (kotvený na konstrukci zdatěny)
ZS	– Zemnící bod (připojení hromosvodu)
JTm	– Pomocný tyčový jímač JT 1,0m pr. 10mm (neizolovaný jímač – ochrana oplechování atiky).
.	– Svorka SU, SP, ST a pod. FeZn.

ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
REVIZE			

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
		Tomáš Novák	

MÍSTO STAVBY:	STAVEBNÍK:	GEN. DODAVATEL STAVBY:	OBJEDNATEL PD:
Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, Brno	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, Brno	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, Zlín	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, Zlín

NÁZEV ZAKÁZKY
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT **SO 03 BUDOVA B2 - NOVOSTAVBA**
SO 04 BUDOVA F - VESTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA

ČÁST – PROFESE
A.2.3.4. SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY, HROMOSVODY

ČÁST
PŮDORYS STŘECHY – HROMOSVOD

ZAKÁZKA ČÍSLO	091
DATUM	8/2014
MĚŘÍTKO	1 : 100
PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	A.2.3.4.2.52