

LEGENDA HMOT

- NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (PODROBNOSTI VIZ STATIKA)
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU
- NENOSNÉ PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1
- ZDIVO Z CP, P15 NA MC5
- PŮVODNÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ
- POROBETON TL. 250MM

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B2.N03.001	HALA	57.02	B.4 Kamenná dlažba travertin	Malba; Stucco lustro na stěně s akustickými prvky výškových plastik; Za přísm travertin na celou výšku podlaží	-	Kamenný sokl travertin, 100mm
B2.N03.002	SCHODIŠTĚ	8.46	B.5 Kamenná dlažba travertin	Malba	-	Travertin. sokl v. 100mm Travertin. krycí deska
B2.N03.003a	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2,99	A.2 Keramická dlažba	interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.003b	WC MUŽI	8,16	A.2 Keramická dlažba	interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.004	WC ZTP	3.82	A.2 Keramická dlažba	interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.005a	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	3,22	A.2 Keramická dlažba	interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.005b	WC ŽENY	8,11	A.2 Keramická dlažba	interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny		Keramický sokl v 100mm
B2.N03.006	PRACOVNA / Dk	24.70	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.007	PRACOVNA / Dk	27.08	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.008	UČEBNA	82.79	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.009	UČEBNA / PC učebna	123.73	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.010	SEMINÁRNÍ UČEBNA	52.60	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.011	SEMINÁRNÍ UČEBNA	51.18	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.012	CHODBA	8.04	A.2 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Malba	-	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.013	SKLAD	1.87	A.2* Dielektrický koberec	Malba	-	-
B2.N03.018	VÝTAH	3.19		Disperzní nátěr	-	Obklad ostění, nadpraží travertinem

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
Poznámka:
Legenda značek, typické rozmístění svítidel a způsob značení obvodů viz příloha TZ.
Rozmístění el. zařízení v prostoru schodiště viz výkresy pohledů.
Zásuvky pro PC stoly v PC učebně (m.č.B2.N03.009) budou napojeny z podlahových krabic,
zásuvky budou umístěny a kabely budou vedeny na kci stolů.
Vodorovné kabelové trasy vést v dvojité podlaze (příp. v trubkách ve stropě), svislé přívody k el. přístrojům vést v trubkách v betonu.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace

ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
2	14.10.2013	změna ukončení vývodů pro AVT dle požadavku AVT	Kubíček
2	14.10.2013	rozmístění řídících jednotek žaluzií dle požadavků dodavatele žaluzí	Kubíček
1	12.4.2013	zrušení ŘS KNX a nahrazení stykači/rezervami pro ovl. prvky AVT	Kubíček
1	12.4.2013	doplnění popisů kabelových tras	Kubíček
1	12.4.2013	napojení rozváděčů MaR	Kubíček
1	12.4.2013	změna umístění svítidel na sociálních zařízeních	Kubíček

REVIZE

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Rastislav Balog	Ing. Jiří Sklenář	Radek Kubíček	Ing. Jiří Sklenář

PK SKLENÁŘ s.r.o.
projektová kancelář elektro
Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz
tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz

MÍSTO STAVBY:	STAVEBNÍK:	GEN. DODAVATEL STAVBY:	OBJEDNATEL PD:
Areál Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, 602 00 Brno	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

NÁZEV ZAKÁZKY
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
MU - Rekonstrukce areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT SO 03 BUDOVA B2 - NOVOSTAVBA
SO 04 BUDOVA F - VESTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA

ČÁST – PROFESE
A.2.3.4. SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY, HROMOSVODY

ČÁST
PŮDORYS 3NP

ZAKÁZKA ČÍSLO 081
DATUM LISTOPAD 2012
MĚŘÍTKO 1 : 100
PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE
A.2.3.4. 2.06/2