



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dodatečné informace 1

veřejná zakázka

„Realizace stavebních úprav v rámci vytvoření bezbariérových přístupů do objektů a uvnitř objektů vybraných fakult a zařízení MU“

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče č. 1

Prosím o detailní informaci k položce „generální klíč“. Dle stávajících podkladů nelze stanovit cenu na jeho dodávku. Jestli se klíč bude pasovat na Váš stávající (horší řešení) nebo dělat celý nový pro nové dveře. V prvním případě musíte upřesnit Váš stávající systém. Jedná se zde tedy pouze o zámek, nikoli o systém? Čili se přehodí pouze FABka? Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1

Jedná se o dodávku zámků s klíči "naprogramovanými" do systému "generálního klíče" v rámci přístupového systému uživatele.

Žádost uchazeče č. 2

Dobrý den, chtěl bych se dotázat, tato položka asi zřejmě pravda nebude. Prosím o potvrzení, děkuji.

38	011	953200006	Zrcadlo nad umývadlo 2302x100 cm	ks	1,000		
----	-----	-----------	----------------------------------	----	-------	--	--

Odpověď zadavatele č. 2

Jedná se o překlep – správný rozměr je 2270x1000mm – zaokrouhleno 230x100cm – zrcadlo v m.č. 2.06, poz.1 – výkres č.07.

Žádost uchazeče č. 3

Dobrý den, chci se zeptat na následující - nesedí počty kusů u položek truhlářských výroků a výpisu dveří 1T až 4T: např. položka dveřní zarážka je ve výpisu uvedena u prvků 1 = 6ks, 2T = 7ks, 3T = 6ks, 4T = 7ks a ve výkazu výměr jich je uvedeno pouze 15 ks. Také vodorovné madlo je uvedeno pouze u prvku 2T = 7ks, ve slepém výkazu máme pouze 6 ks. Pokračovat můžeme i u štítků na dveře, atd....

Prosím o potvrzení, co platí. Jestli slepý výkaz výměr nebo výpisy prvků!

Odpověď zadavatele č. 3

Níže jsou uvedeny korekce VV po kontrole dle dotazů uchazečů – žluté položky opraveny.

34	011	953100002	22 Vybavení bezbariérového WC - sklopná madla WC, pevné madlo umývadlo, sklopné zrcadlo, odp. koš, věšák, držák toal. papíru, nástěnný dávkovač tekutého mýdla, zásobník papír. ručníků - dle vyhl. 398/2009 Sb., kov. prvky bílé provedení práškové lakování	kpl	7,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

75	766	766660731	Dveřní podlahová pryžová zarážka	kus	26,000		
----	-----	-----------	----------------------------------	-----	--------	--	--



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

			6+7+6+7		26,000		
76	766	766660733	Příplatek za vodorovné madlo na dveřním křídle ze strany WC	kus	7,000		
77	766	766660739	3Z Piktogram na dveře/gravír štítek (plech matný povrch)	kus	13,000		
			"WC ženy/muži" 3/3		6,000		
			"WC imobilní"		7,000		
			Součet		13,000		

80	766	766720001	5T Dělicí stěna WC kabin 3 kóje, celková výška 215 cm, výška nad podlahou 15 cm	kpl	3,000		
			obecně výrobky T5 - T8 :				
			celková výška 215 cm, 15cm nad podlahou,				
			kotvení ke zděným příčkám,				
			výplň středně tvrdá dřevotřísková MDF deska laminovaná,				
			rektifikovatelné kovové nožky včetně krytek šroubů,				
			nárazník dveří, věšák na dveřích, kování matná kov				
			kompletizovaná dodávka vč. dveřního křídla, kování,				
			kovových nožek, kotevních prvků, vč. montáže,				
			polyuretanový nátěr				
			"5T - délka (2x 132 +280) cm včetně 3 ks dveří š. 70 cm" 3		3,000		

Položka 34 ve výpisu zám.výrobků Z2 nebylo vybavení Z2 uvedeno ve 4.np – ve výkresové části uvedeno je – celkový počet je 7.

Položka 75 – celkový počet zářávek je 26.

Položka 76 madlo – stejný počet jako Z2 tj. 7.

Piktogramy u wc muži a ženy 3/3 u WC imobilní 7 celkem 13.

U popisu položky 5T byl opět překlep původně „délka(2x132 +280)cm správně (2x132+280)cm

V Brně 27. dubna 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek