



- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
 - SS SVORKA SPOJOVACÍ
 - SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
 - (XX) SVODY Č.1 A 2 PŘIPOJIT NA OCELOVÉ SLOUPY (NÁHODNÉ SVODY) VODIČ ZAJISTIT STŘECHOU – NUTNO PROVEST DOKONALÉ UTESNĚNÍ PROTI VODĚ
 - (XX) SVODY Č.3 AŽ 10 PŘIPOJIT NA OCELOVÉ SLOUPY (NÁHODNÉ SVODY) VODIČ VEST PO VNĚJŠÍ STRANĚ ATIKY A ZAJISTIT POD OBKLAD – NUTNO PROVEST DOKONALÉ UTESNĚNÍ PROTI VODĚ
- PROVEDENÍ PRŮCHODŮ STŘECHOU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
STĚBNÍ ČÁST
VŠECHY VODIVÉ ČÁSTI NA STŘEŠE A FASÁDĚ SPOJIT S JÍMACÍ SOUSTAVOU
A NÁHODNÝMI SVODY – NUTNO KOORDINOVAT BĚHEM VÝSTAVBY

REVIZE				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

ORIENTACE		GENERALNÍ PROJEKTANT		AUTORIZAČNÍ RAŽITKA	
		Arch. Design s.r.o. Střánského 39, 616 00 Brno tel: 541 233 111 fax 541 420 912 e-mail: archdesign@archdesign.cz			
Architekt				PROJEKTANT ČÁSTI PD	
HIP	Ing. Eva Papoušková				
Zodpovědný projektant	Ivana Dědková			TUFFY S.S.R.O. SAMALOVA 62 615 00 BRNO	
Vypracoval	Ivana Dědková				
Kreslil	Ivana Dědková				
Kontroloval	Ivana Dědková				
±0,000= 281,70 m n.m.		B.p.v.		Číslo zakázky	B-05-134-200
INVESTOR:		Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno		Stupeň	DSP
MÍSTO STAVBY:		obec: Brno - Bohunice kraj: Jihomoravský		Číslo střediska	A5
NÁZEV STAVBY:		BIOTECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR INBIT		Datum	03/2008
SO:		SO III-304.1 STAVBA BUDOVY		ČÍSLO PARE:	
ČÁST:		B5.2.600 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ			
NÁZEV ČÁSTI:		HROMOSVOD		MĚŘÍTKO:	
				1:100	
ČÍSLO ČÁSTI:		INB - DSP - 304.1 - 11 - 003 - 00		objekt	003 00
				stupeň	00
				číslo dokumentace	00
				č. výkresu	00
				revize	00