

Technická specifikace

Stavba :		Biotechnologický inkubátor INBIT	Rozpočet:	EPS
Objekt :		SLABOPROUD		

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		EPS - elektrická požární signalizace				
	CPV	SKP		RPD	po úpravě	rozdíl
D01	31625000-3	453121 Ústředna EPS	ks			0
D02	31431000-6	453121 AKU12V/24Ah	ks			0
D03	31625000-3	453121 Karta kruhového vedení	ks			0
D04	31625000-3	453121 Karta rozhraní RS 232	ks			0
D05	32570000-9	453121 Převodník RS232/TCP IP GNOME	ks	1	1	0
D06	32522000-8	453121 Doplnění ústředny Energo	ks			0
D07	31625000-3	453121 SCU 5CP Skříň bez tiskárny a výřezem pro ovl. panel	ks	1	1	0
D08	31625000-3	453121 SCU-CIP CZ Ovládací a zobrazovací panel interní	ks	1	1	0
D09	31625000-3	453121 B5-BAF ovládací karta	ks	1	1	0
D10	31625000-3	453121 DAI 2 Karta kr.analogových linek	ks	2	2	0
D11	31625000-3	453121 REL 16 Releová karta 16 relé 24V, 3A	ks	1	1	0
D12	31625000-3	453121 REL 16 Releová karta 10 relé 240V, 3A	ks	1	1	0
D13	31625000-3	453121 B3-OM8 Modul 8 kontrolovaných výstupů	ks	1	1	0
D14	31625000-3	453121 B3-IM8 Modul kontrolovaných vstupů	ks	1	1	0
D15	31625000-3	453121 B3-USI4 Univerzální karta rozhraní, nastavení komunikace	ks	3	3	0
D16	31625000-3	453121 BLIND Zaslepovací deska	ks	2	2	0
D17	31625000-3	453121 záložní akumulátory 40Ah	ks	2	2	0
D18	31625000-3	453121 pomocný napájecí zdroj AXSPK40/10A	ks	1	1	0
D19	31625000-3	453121 záložní akumulátory 38Ah	ks	2	2	0
D20	31625100-4	453121 Hlásič opticko-kouřový OSD2000 s patící USB 501	ks	148	148	0
D21	31625100-4	453121 Hlásič kombinovaný STD 531s patící	ks	25	25	0
D22	31625100-4	453121 Hlásič teplotní DMD2000 □s patící USB 501	ks	5	5	0
D23	31625100-4	453121 Hlásič tlačítkový MCP535	ks	14	14	0
D24	31625000-3	453121 Rozvaděč kopplerový	ks			0
D25	31625000-3	453121 Siréna EPS ROLP/R/S	ks	10	10	0
D26	32572000-3	453121 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	1 250	1 250	0
D27	32572000-3	453121 Kabel JE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8	m	550	690	140
D28	32572000-3	453121 Kabel JE-H(ST)-H FE180/E30 8x2x0,8	m	560	40	-520
D29	28422300-9	453121 Lišta LV 20x20	m	990	990	0
D30	25212110-4	453121 Trubka PVC 16 MONOFLEX	m	140	140	0
D31	25212110-4	453121 Trubka PVC 23 MONOFLEX	m			0
D32	25212110-4	453121 Trubka PVC 29 MONOFLEX	m			0
D33	25212110-4	453121 Trubka PVC 36 MONOFLEX	m			0
D34	28422000-6	453121 Krabice KO68 s víčkem	ks	19	19	0
D35	28422000-6	453121 Krabice KO125 s víčkem	ks			0

Technická specifikace

Stavba :		Biotechnologický inkubátor INBIT	Rozpočet:	EPS
Objekt :		SLABOPROUD		

P.č.	Kód položky		Název položky	MJ	množství			cena / MJ	celkem (Kč)
D36	31625000-3	453121	Modul zvýšení krytí pro vlhká prostředí	ks			0		
D37	31625000-3	453121	OPPO	ks	1	1	0		
D38	31625000-3	453121	Klíčový trezor	ks	1	1	0		
D39	28700000-9	453121	Vyvazovací pásek s hmoždinkou kovový	ks	1 160	1 160	0		
D40			Průraz zdívem	ks	145	145	0		
D41			Průraz stropem	ks	5	5	0		
D42	28580000-1	453121	Protipožární ucpávka - průchod stěnou	kpl	1	1	0		
D43	28700000-9	453121	Drobný montážní materiál	ks	1	1	0		
D44			Rozebrání a složení stávajících tras (podhled, zdvojená podlaha, ...)	m	190		-190		
D45			Relé 230V spínací, v instalační krabici	ks	1	1	0		
D46			Relé 230V rozpínací, v instalační krabici	ks	2	2	0		
D47			Revize	ks	1	1	0		
D48			PD skutečného provedení	ks	1	1	0		
D49	31625000-3	453121	Provozní kniha EPS	ks	1	1	0		
D50	31625000-3	453121	Návod k obsluze	ks	1	1	0		
D51			Nespecifikované práce	hod	48	48	0		
D52			Tvorba obrazovek pro BMS	ks	15		-15		
D53			Tvorba datových bodů pro BMS	ks	167		-167		
D54			Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS	ks	167		-167		
Celkem za			EPS - elektrická požární signalizace						
Díl:			EPS - elektrická požární signalizace - montáž						
M01	45312100-8	453121	Ústředna EPS	ks	0	0	0		
M02	45312100-8	453121	AKU12V/24Ah	ks	0	0	0		
M03	45312100-8	453121	Karta kruhového vedení	ks	0	0	0		
M04	45312100-8	453121	Karta rozhraní RS 232	ks	0	0	0		
M05	45312100-8	453121	Převodník RS232/TCP IP GNOME	ks	1	1	0		
M06	45314000-1	453121	Doplnění ústředny Energo	ks	0	0	0		
M07	45312100-8	453121	SCU 5CP Skříň bez tiskárny a výřezem pro ovl. panel	ks		1	1		
M08	45312100-8	453121	SCU-CIP CZ Ovládací a zobrazovací panel interní	ks		1	1		
M09	45312100-8	453121	B5-BAF ovládací karta	ks		1	1		
M10	45312100-8	453121	DAI 2 Karta kr.analogových linek	ks		2	2		
M11	45312100-8	453121	REL 16 Releová karta 16 relé 24V, 3A	ks		1	1		
M12	45312100-8	453121	REL 16 Releová karta 10 relé 240V, 3A	ks		1	1		
M13	45312100-8	453121	B3-OM8 Modul 8 kontrolovaných výstupů	ks		1	1		
M14	45312100-8	453121	B3-IM8 Modul kontrolovaných vstupů	ks		1	1		
M15	45312100-8	453121	B3-USI4 Univerzální karta rozhraní, nastavení komunikace	ks		3	3		
M16	45312100-8	453121	BLIND Zaslepovací deska	ks		2	2		

Technická specifikace

Stavba :		Biotechnologický inkubátor INBIT	Rozpočet:	EPS
Objekt :		SLABOPROUD		

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství			cena / MJ	celkem (Kč)
M17	45312100-8	záložní akumulátory 40Ah	ks		2	2		
M18	45312100-8	pomocný napájecí zdroj AXSPK40/10A	ks		1	1		
M19	45312100-8	záložní akumulátory 38Ah	ks		2	2		
M20	45312100-8	Hlásič opticko-kouřový OSD2000 s patičí USB 501	ks	148	148	0		
M21	45312100-8	Hlásič kombinovaný STD 531s patičí	ks	25	25	0		
M22	45312100-8	Hlásič teplotní DMD2000 □s patičí USB 501	ks	5	5	0		
M23	45312100-8	Hlásič tlačítkový MCP535	ks	14	14	0		
M24	45312100-8	Rozvaděč kopplerový	ks	0	0	0		
M25	45312100-8	Siréna EPS ROLP/R/S	ks	10	10	0		
M26	45314310-7	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	1 250	1 250	0		
M27	45314310-7	Kabel JE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8	m	550	690	140		
M28	45314310-7	Kabel JE-H(ST)-H FE180/E30 8x2x0,8	m	560	40	-520		
M29	45311100-1	Lišta LV 20x20	m	990	990	0		
M30	45311100-1	Trubka PVC 16 MONOFLEX	m	140	140	0		
M31	45311100-1	Trubka PVC 23 MONOFLEX	m	0	0	0		
M32	45311100-1	Trubka PVC 29 MONOFLEX	m	0	0	0		
M33	45311100-1	Trubka PVC 36 MONOFLEX	m	0	0	0		
M34	45311100-1	Krabice KO68 s víčkem	ks	19	19	0		
M35	45311100-1	Krabice KO125 s víčkem	ks	0	0	0		
M36	45312100-8	Modul zvýšení krytí pro vlhká prostředí	ks	0	0	0		
M37	45312100-8	OPPO	ks	1	1	0		
M38	45312100-8	Klíčový trezor	ks	1	1	0		
M39	45311100-1	Vyvazovací pásek s hmoždinkou kovový	ks	1 160	1 160	0		
M40	45231400-9	Průraz zdívkou	ks	145	145	0		
M41	45231400-9	Průraz stropem	ks	5	5	0		
M42	45343000-3	Protipožární ucpávka - průchod stěnou	kpl	1	1	0		
M43		Drobný montážní materiál	ks	1	1	0		
M44		Rozebrání a složení stávajících tras (podhled, zdvojená podlaha, ...)	m	190	0	-190		
M45		Relé 230V spínací, v instalační krabici	ks	1	1	0		
M46		Relé 230V rozspínací, v instalační krabici	ks	2	2	0		
M47	45317000-2	Revize	ks	1	1	0		
M48	74232100-5	PD skutečného provedení	ks	1	1	0		
M49		Provozní kniha EPS	ks	1	1	0		
M50		Návod k obsluze	ks	1	1	0		
M51	45317000-2	Nespecifikované práce	hod	48	48	0		
M52	30241600-6	Tvorba obrazovek pro BMS	ks	15	0	-15		
M53	30241600-6	Tvorba datových bodů pro BMS	ks	167	0	-167		

Technická specifikace

Stavba :		Biotechnologický inkubátor INBIT	Rozpočet:	EPS
Objekt :		SLABOPROUD		

P.č.	Kód položky		Název položky	MJ	množství			cena / MJ	celkem (Kč)
M54	30241600-6	453121	Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS	ks	167	0	-167		
Celkem za			EPS - elektrická požární signalizace - montáž						