



POHLED P001



POHLED P002




LEGENDA VZT

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- CU POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
- VENTILÁTOR
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
- ODVODNÍ VÝUSTKA
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI
- POZICE JEDNOTKY
- POZICE ELEMENTŮ
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU
- KÓTY POTRUBÍ
- POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- POŽADAVEK NA PROFESI ZTI
- POŽADAVEK NA PROFESI ÚT


POZNÁMKY:

Náhrada odvedeného vzduchu do 100m3/h, bude zajištěna podřezáním dveří hygienických zázemí (WC a úklidová místnost).
Izolace jsou popsány v technické zprávě (kapitola 2.3.5).
Koncové elementy VZT budou umístěny podle výkresů v části ASŘ.
Stavba zajišť přístup ke všem zařízením VZT+CH, regulačním klapkám a prvkům vyžadujícím servis.
Vedení tras VZT+CH bude přizpůsobeno stávajícím rozvodům.
Křížení VZT potrubí mimo příruby, možnost lokálního snížení tepelné izolace.
Polohové a výškové umístění zařízení, distribučních prvků, potrubních tras bude před započítáním montážních prací odsouhlaseno autorským dozorem.

POHLED P004



POHLED P003



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP			
REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP		OBJEKT:		REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP	
		PROFESE:		D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079392-4
MÍSTO STAVBY:		Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno parcela č.798, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM:	11/2022
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR s.a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT:	4 × A4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		KOPIE:		MĚŘÍTKO:	
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		-			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		FourClima s.r.o. Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno tel.: +420 601 326 263 www.fourclima.cz, info@fourclima.cz		VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR AUF, petr.auf@fourclima.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	POHLEDY
VYPRACOVAL: ING. MILAN ŠTANTEJSKÝ, milan.stantejsky@fourclima.cz		20079392/D141		03	.