ŘEZ D-D



ŘEZ E-E



ŘEZ C-C



ÚPRAVA KONSTRUKCÍ - STĚN A STROPŮ:

S OMÍTKA :
- ZE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA ODSTRANĚNA OMÍTKA
- ZDIVO V POTŘEBNÉM ROZSAHU OPRAVENO, OČIŠTĚNO OCELOVÝMI KARTÁČI, PROŠKRÁBNUTÉ SPÁRY
- SANAČNÍ PLNOPLOŠNÝ POSTŘIK Z JÁDROVÉ VYROVNÁVACÍ OMÍTKY (KONTAKTNÍ MŮSTEK) 5 mm
- SANAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA - VYROVNÁVKA DO 15 mm
- SANAČNÍ HYDROFILNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 25 mm
- VÁPENNÝ ŠTUK 2 mm
- SILIKÁTOVÁ BARVA (SOUČINITEL DIFÚZE Sd < 0,05 m)

S1 REŽNÉ ZDIVO :
- REŽNÉ ZDIVO - STÁVAJÍCÍ ZDIVO, ODSTRANĚNA OMÍTKA, ZDIVO V POTŘEBNÉM ROZSAHU OPRAVENO, OČIŠTĚNO OCELOVÝMI KARTÁČI, PROŠKRÁBNUTÝ SPÁRY A OPĚTOVNĚ VYPLNĚNY, PROVEDENA HLOUBKOVÁ MINERALIZACE A KONZERVACE POVRCHU POMOCÍ HYDROFOBNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH NÁTĚRŮ PŘI ZAJIŠTĚNÍ PRODYŠNOSTI PRO VODNÍ PÁRY A SOUČASNÉM ZPEVNĚNÍ POVRCHU DO HLOUBKY cca 5 mm BEZ BAREVNÝCH ZMĚN, OŠETŘENÍ PROTI PRAŠNOSTI

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ VELMI ŠPATNÉHO STAVU CIHEL TYTO NAHRAZENY A DOPLNĚNY NOVÝMI (PŘEDPOKLAD cca 50%).

S2 REŽNÉ ZDIVO :
- REŽNÉ ZDIVO - STÁVAJÍCÍ ZDIVO, ODSTRANĚNA OMÍTKA, ZDIVO V POTŘEBNÉM ROZSAHU OPRAVENO, OČIŠTĚNO OCELOVÝMI KARTÁČI, PROŠKRÁBNUTÝ SPÁRY A OPĚTOVNĚ VYPLNĚNY. PROVEDENA HLOUBKOVÁ MINERALIZACE A KONZERVACE POVRCHU POMOCÍ HYDROFOBNÍCH A ZPEVŇUJÍCÍCH NÁTĚRŮ PŘI ZAJIŠTĚNÍ PRODYŠNOSTI PRO VODNÍ PÁRY A SOUČASNÉM ZPEVNĚNÍ POVRCHU DO HLOUBKY cca 5 mm A OŠETŘENÍ PROTI PRAŠNOSTI POVRCH OPATŘEN MATNÝM ČERNÝM NÁTĚREM

POZNÁMKA: V PŘÍPADĚ VELMI ŠPATNÉHO STAVU CIHEL TYTO NAHRAZENY A DOPLNĚNY NOVÝMI (PŘEDPOKLAD cca 50%).

S3 REŽNÉ ZDIVO + PROVĚTRÁVANÁ PŘEDSTĚNA S OBKLADEM:
- REŽNÉ ZDIVO - STÁVAJÍCÍ ZDIVO, ODSTRANĚNA OMÍTKA, ZDIVO V POTŘEBNÉM ROZSAHU OPRAVENO, OČIŠTĚNO OCELOVÝMI KARTÁČI, PROŠKRÁBNUTÝ SPÁRY
- FIXAČNÍ SANAČNÍ PLNOPLOŠNÝ POSTŘIK Z JÁDROVÉ VYROVNÁVACÍ OMÍTKY 5 mm
- SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - PŘÍMÝ ZAVĚS - VÝŠKA cca 75 mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 14 mm (DILATACE VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM SPÁROVACÍM TMELEM)
- PENETRACE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- LEPICÍ TMEL
- KERAMICKÝ OBKLAD + SPÁROVACÍ TMEL, POPŘ. JINÝ OBKLAD v MÍSTNOSTI Č. P01025

POZNÁMKA: NA HORNÍ HRANU JE INTEGROVÁNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE VÝPISU ZAMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ.

S4 OMÍTKA - BARVA ČERNÁ
- ZE STÁVAJÍCÍHO ZDIVO ODSTRANĚNA OMÍTKA
- ZDIVO V POTŘEBNÉM ROZSAHU OPRAVENO, OČIŠTĚNO OCELOVÝMI KARTÁČI, PROŠKRÁBNUTÉ SPÁRY
- SANAČNÍ PLNOPLOŠNÝ POSTŘIK Z JÁDROVÉ VYROVNÁVACÍ OMÍTKY (KONTAKTNÍ MŮSTEK) 5 mm
- SANAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA - VYROVNÁVKA DO 15 mm
- SANAČNÍ HYDROFILNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA 25 mm
- VÁPENNÝ ŠTUK 2 mm
- SILIKÁTOVÁ BARVA (SOUČINITEL DIFÚZE Sd < 0,05 m) - ODSTÍN ČERNÁ

S5 MONTOVANÁ PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVOUKŘÍDLÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI:
(PROVEDENÍ KONZULTOVAT SE ZPRACOVATEL PD INTERIÉRU ING. ARCH. JAN ZEZÚLKA !!!)
- SKLO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ S ČÁSTEČNÝM POLEPEM
- RÁMOVÉ PROVEDENÍ
- FIXNÍ ČÁSTI KOTVENY DO BOČNÍCH STĚN A KLENBY BODOVĚ
- DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ - KŘÍDLA POSUVNÁ NA DVOU NEREZ ZÁVĚSECH POHYBUJÍCÍCH SE NA HORIZONTÁLNÍ VODÍCÍ NEREZ TRUBCE. TA JE KOTVENA DO FIXNÍHO NADSVĚTLÍKU A K BOČNÍM POLÍM.
- DODÁVKA VČETNĚ ÚCHYTEK, SYSTÉMU LIŠT

SKLADBY PODLAH (P):

P1 KERAMICKÁ DLAŽBA
- DLAŽBA + HYDROIZOLAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 20 mm
- LEPICÍ TMEL PRO KERAMICKOU DLAŽBU, HYDROIZOLAČNÍ 2 mm
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA 3 mm
(FLEXIBILNÍ POLYMER CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA)
- VYROVNÁNÍ PODKLADU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI 2 mm
- BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ ø5 mm S OKY (100x100) mm
- HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSEK 4/16
SOKL: SOKLOVÁ DLAŽDICE TL. 9 mm DO VÝŠKY 80 mm, V MÍSTĚ PŘEDSTĚN PAK DO VÝŠKY 150 mm
PŘECHOD MEZI PODLAHOU A STĚNOU (ZDIVEM) POMOCÍ SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ PÁSKY
OBKLAD LEPEN DO HYDROIZOLAČNÍHO TMELU A SPÁROVÁN HYDROIZOLAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU

POZNÁMKA: POŽADAVEK NA PROTISKLUZNOST R10
POZNÁMKA: DESIGN DLAŽBY I KLADEČSKÝ PLÁN VIZ. PD INTERIÉRU, ZPRACOVATEL ING. ARCH. JAN ZEZÚLKA

P2 KERAMICKÁ DLAŽBA - KLUB - PROSTOR PRO OBČERSTVENÍ
INSTALAČNÍ KANÁL
- DLAŽBA + HYDROIZOLAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 20 mm
- LEPICÍ TMEL PRO KERAMICKOU DLAŽBU, HYDROIZOLAČNÍ 2 mm
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA 3 mm
(FLEXIBILNÍ POLYMER CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA)
- VYROVNÁNÍ PODKLADU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI 2 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 63 mm
- STROPNÍ DESKY PZD 90 mm
- INSTALAČNÍ KANÁL

POZNÁMKA: PO PROVEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI KANÁLU VYSPRAVIT POMOCÍ CHEMICKÉHO BETONU.
POZNÁMKA: POŽADAVEK NA PROTISKLUZNOST DLAŽBY R10.
POZNÁMKA: DESIGN DLAŽBY I KLADEČSKÝ PLÁN VIZ. PD INTERIÉRU, ZPRACOVATEL ING. ARCH. JAN ZEZÚLKA

P3 KERAMICKÁ DLAŽBA - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ
- DLAŽBA + HYDROIZOLAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 20 mm
- LEPICÍ TMEL PRO KERAMICKOU DLAŽBU, HYDROIZOLAČNÍ 2 mm
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA 3 mm
(FLEXIBILNÍ POLYMER CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA)
- VYROVNÁNÍ PODKLADU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI 2 mm
SOKL: SOKLOVÁ DLAŽDICE DO VÝŠKY 80 mm, TL. 9 mm
OBKLAD LEPEN DO HYDROIZOLAČNÍHO TMELU A SPÁROVÁN HYDROIZOLAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTOU
PŘECHOD MEZI PODLAHOU A STĚNOU POMOCÍ SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ PÁSKY

POZNÁMKA: POŽADAVEK NA PROTISKLUZNOST DLAŽBY R10
POZNÁMKA: DESIGN DLAŽBY I KLADEČSKÝ PLÁN VIZ. PD INTERIÉRU, ZPRACOVATEL ING. ARCH. JAN ZEZÚLKA

POZNÁMKA:

1) NOVĚ PROVEDENÉ PŘÍČKY V MÍSTNOSTECH č. P01019–P01019C (CHODBA, ÚKLIDOVÁ KOMORA, WC ŽENY A MUŽI) ODDĚLIT OD STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH A STŘEDNÍCH STĚN ODIZOLOVÁNÍM (např. POMOCÍ SILIKÁTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY SE SPOTŘEBOU 3 kg/m2). PŘÍČKU JE NUTNO ZAJISTIT KOTVÍCÍMI PROFILY (např. PŘES NEREZOVOU VÝZTUŽ VE SPÁRÁCH PO 500 mm PO STROPNÍ KONSTUKCI).
2) ELIMINACE A SNÍŽENÍ KONCENTRACE VODOROZPUSTNÝCH STAVEBNĚ ŠKODLIVÝCH SOLÍ POMOCÍ METODY ČIŠTĚNÍ POVRCHU PROPARÓVÁNÍM ZDIVA, PARNÍM ČIŠTĚNÍM VČETNĚ ODSÁVÁNÍ KONTAMINOVANÉ VODY STAVEBNÍM VYSAVAČEM - PROVEDENO NA NEJVÍCE POSTIŽENÉM ZDIVU (cca 30% VYSPRAVOVANÝCH PLOCH).
3) PRO KOTVENÍ ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU V MÍSTECH PŘEDSTĚN JE NUTNO VYTVOŘIT POMOCNOU KONSTRUKCI KOTVENOU DO NOSNÉHO ZDIVA. DO PŘEDSTĚN NIC NEKOTVIT!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY NOSNÝCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP P20 NA MALTU CEMENTOVOU MC 10
- NOVÉ ZDIVO (DOZDÍVKY) NENOSNÝCH PŘÍČEK Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU
- BETON - MAZANINA / DESKA DLE VÝPISU SKLADBY PODLAH
- HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSEK

- **S** OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
- **S1** REŽNÉ ZDIVO
- **S2** REŽNÉ ZDIVO + MATNÝ ČERNÝ NÁTĚR
- **S3** REŽNÉ ZDIVO + PROVĚTRÁVANÁ PŘEDSTĚNA S OBKLADEM
- **S4** OMÍTKA - BARVA ČERNÁ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:
REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO
REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP

INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno parcela č.798, k.ú. Město Brno [610003]
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz

STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT:	REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079392-4
DATUM:	10/2022
FORMÁT:	5× A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:50
AUTORIZACE:	
VÝKRES:	ŘEZ C-C, ŘEZ D-D, ŘEZ E-E NOVÝ STAV - BAREVNÉ ROZLIŠENÍ ÚPRAVY POVRCHŮ
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079392/D11
ČÍSLO VÝKRESU:	07a
REVIZE:	.