

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:




Č.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	OBJEM MÍSTNOSTI (m3)	TŘÍDA ČISTOTY	PŘETLAK (Pa)	POČET VÝMĚN (x/hod)	RELATIVNÍ VLHKOST (%)	TEPLOTA (°C)
1	LABORATOR 1	10,1	2,6	26,26	C		60	50±20	20-25
2	LABORATOR 2	11,9	2,6	30,94	C		60	50±20	20-25
3	PERSONÁLNÍ PROPUST	2,5	2,6	6,5	B		80	50±20	20-25
4	UNIVERZÁL.BOX	4,54	2,6	11,804	B		80	50±20	20-25
4A	MATERIÁL PROPUST-UNIVETZÁL.BOX	0,5	0,7	0,35	B		80	50±20	20-25
5	NEOBSAZENO	-							
6	KOMUNIKAČNÍ CENTRUM	10,6	2,6	27,56	C		60	50±20	20-25
7	NEOBSAZENO								
8	NEOBSAZENO								
9	PERSONÁLNÍ PROPUST	6,9	2,6	17,94	C		60	50±20	20-25
10	MATERIÁLOVÁ PROPUST	3,8	2,6	9,88	C		60	50±20	20-25
11	NEOBSAZENO								
12	ČISTÝ BOX I	7,1	2,6	18,46	B		80	50±20	20-25
12A	MATER.PROPUST - ČISTÝ BOX II	0,2	0,7	0,14	B		80	50±20	20-25
13	ČISTÝ BOX II	7,6	2,6	19,76	B		80	50±20	20-25
13A	MATER.PROPUST - ČISTÝ BOX II	0,2	0,7	0,14	B		80	50±20	20-25
14	PERSONÁLNÍ PROPUST	4	2,6	10,4	B		80	50±20	20-25
15	TECHNICKÝ KORIDOR	40	2,6	104	K		6-10	50±20	20-25
16	NEOBSAZENO								
318	KANCELÁŘ	23,3	2,6	60,58	K		6-10	50±20	20-25
321	ÚKLID	4,5	2,6	11,7	K		6-10	50±20	20-25
322	SKLAD	9,1	2,8	25,48	K		6-10	50±20	20-25
323	SKLAD	16,7	2,8	46,76	K		6-10	50±20	20-25
324	SKLAD	16,7	2,8	46,76	K		6-10	50±20	20-25
325	SKLAD	16,6	2,8	46,48	K		6-10	50±20	20-25
329	LABORATOR QC	16,6	2,6	43,16	K		6-10	50±20	20-25
319	SPRCHA	1,9	2,6	4,94					20-25
331	CHLADOVÁ MÍSTNOST	6,4	2,6	16,64	K		6-10		2-8
332	LABORATOR QC	16,8	2,6	43,68	K		6-10	50±20	20-25
333	LABORATOR QC	10,9	2,6	28,34	K		6-10	50±20	20-25
334	LABORATOR QC	21,5	2,6	55,9	K		6-10	50±20	20-25
335	ODPADOVÁ MÍSTNOST	10,9	2,6	28,34	K		6-10	50±20	20-25
336	ŠATNA	14,4	2,6	37,44	K		6-10	50±20	20-25

LEGENDA:

5.

BUNĚČNÁ TERAPIE
4.

LABORATOŘE QC

R02/...	
R01/...	
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL		
±0,000=281,70 m.n.m.				
ZPRACOVAL	Ing.Eva Mikysková 	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
KONTROLOVAL	Ing. Bronislav Martinek 			
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Ladislav Drozd			
INVESTOR	Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 00216224			
MÍSTO STAVBY	Kamenice 5, Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY	K21057011	
STAVBA				
Studie na rekonstrukci stávajících prostor a realizaci nových výrobních prostor v režimu GMP - pavilonu C3 pro farmakologický ústav LF MU				
OBJEKT	D.1.1 Objekt C3			
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU	DATUM		MĚŘÍTKO	KOPIE
PŮDORYS 3.NP- ROZVRŽENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBEN	04/2021			
	POČET A4		1 : 100	
	A2			
	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU		
	ST	21057S10-10		