




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Č. MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | VÝŠKA MÍSTNOSTI (m) | OBJEM MÍSTNOSTI (m3) | TŘÍDA ČISTOTY | PŘETLAK (Pa) | POČET VÝMĚN (x/hod) | RELATIVNÍ VLHKOST (%) | TEPLOTA (°C) |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | LABORATOR 1 | 10,1 | 2,6 | 26,26 | C | | 60 | 50±20 | 20-25 |
| 2 | LABORATOR 2 | 11,9 | 2,6 | 30,94 | C | | 60 | 50±20 | 20-25 |
| 3 | PERSONÁLNÍ PROPUST | 2,5 | 2,6 | 6,5 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 4 | UNIVERZÁLNÍ BOX | 4,54 | 2,6 | 11,804 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 4A | MATERIÁLOVÁ PROPUST-UNIVERZÁLNÍ BOX | 0,5 | 0,7 | 0,35 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 5 | NEOBSAŽENO | - | | | | | | | |
| 6 | KOMUNIKAČNÍ CENTRUM | 10,6 | 2,6 | 27,56 | C | | 60 | 50±20 | 20-25 |
| 7 | NEOBSAŽENO | | | | | | | | |
| 8 | NEOBSAŽENO | | | | | | | | |
| 9 | PERSONÁLNÍ PROPUST | 6,9 | 2,6 | 17,94 | C | | 60 | 50±20 | 20-25 |
| 10 | MATERIÁLOVÁ PROPUST | 3,8 | 2,6 | 9,88 | C | | 60 | 50±20 | 20-25 |
| 11 | NEOBSAŽENO | | | | | | | | |
| 12 | ČISTÝ BOX I | 7,1 | 2,6 | 18,46 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 12A | MATER. PROPUST - ČISTÝ BOX II | 0,2 | 0,7 | 0,14 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 13 | ČISTÝ BOX II | 7,6 | 2,6 | 19,76 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 13A | MATER. PROPUST - ČISTÝ BOX II | 0,2 | 0,7 | 0,14 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 14 | PERSONÁLNÍ PROPUST | 4 | 2,6 | 10,4 | B | | 80 | 50±20 | 20-25 |
| 15 | TECHNICKÝ KORIDOR | 40 | 2,6 | 104 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 16 | NEOBSAŽENO | | | | | | | | |
| 318 | KANCELÁŘ | 23,3 | 2,6 | 60,58 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 321 | ÚKLID | 4,5 | 2,6 | 11,7 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 322 | SKLAD | 9,1 | 2,8 | 25,48 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 323 | SKLAD | 16,7 | 2,8 | 46,76 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 324 | SKLAD | 16,7 | 2,8 | 46,76 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 325 | SKLAD | 16,6 | 2,8 | 46,48 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 329 | LABORATOR QC | 16,6 | 2,6 | 43,16 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 319 | SPRCHA | 1,9 | 2,6 | 4,94 | | | | | 20-25 |
| 331 | CHLADOVÁ MÍSTNOST | 6,4 | 2,6 | 16,64 | K | | 6-10 | | 2-8 |
| 332 | LABORATOR QC | 16,8 | 2,6 | 43,68 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 333 | LABORATOR QC | 10,9 | 2,6 | 28,34 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 334 | LABORATOR QC | 21,5 | 2,6 | 55,9 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 335 | ODPADOVÁ MÍSTNOST | 10,9 | 2,6 | 28,34 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |
| 336 | ŠATNA | 14,4 | 2,6 | 37,44 | K | | 6-10 | 50±20 | 20-25 |

| | | |
|----------------|-------|------------|
| R02/... | ... | ... |
| R01/... | ... | ... |
| REVIZE / DATUM | POPIS | VYPRACOVAL |

±0,000=281,70 m.n.m.

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---------------------------|-------|
| ZPRACOVAL | Ing.Eva Mikysková  | ZPRACOVATEL |  <div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm t: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div> | | |
| KONTROLOVAL | Ing. Bronislav Martinek  | | | | |
| SCHVÁLIL (HIP) | Ing. Ladislav Drozd | | | | |
| INVESTOR | Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 00216224 | | | | |
| MÍSTO STAVBY | Kamenice 5, Brno | ČÍSLO ZAKÁZKY | K21057011 | | |
| STAVBA Studie na rekonstrukci stávajících prostor a realizaci nových výrobních prostor v režimu GMP - pavilonu C3 pro farmakologický ústav LF MU | | | | | |
| OBJEKT | D.1.1 Objekt C3 | | | | |
| STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT | D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 3.NP- OSY A-E | | DATUM | 04/2021 | MĚŘÍTKO 1 : 100 | KOPIE |
| | | POČET A4 | xx | | |
| | | STUPEŇ ST | OZNAČENÍ VÝKRESU 21057S10-04 | | |
| | | | | | |