

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	OBJEM MÍSTNOSTI (m3)	TŘÍDA ČISTOTY	POČET VÝMĚN (x/hod)	RELATIV NÍ VLHKOST (%)	TEPLOTA (°C)
014	CHODBA	70,5	2,5	176,3	K	6-10	50±20	20-25
015	SKLAD	26,4	2,6	68,6	-	-	50±20	20-25
016	SKLAD	29,5	2,6	76,7	-	-	50±20	20-25
017	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VZDUCHOTECHNIKA	64,0	2,6	166,4	K	-	-	-
018	BOX 1	11,8	2,5	29,5	B	80	50±20	20-25
019	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,8	2,5	9,5	K	6-10	50±20	20-25
020	PERSONÁLNÍ PROPUST	8,8	2,5	22,0	C	60	50±20	20-25
021	MATERIÁLNÍ PROPUST	2,0	2,5	5,0	C	60	50±20	20-25
022	MATERIÁLNÍ PROPUST	2,3	2,5	5,8	B	80	50±20	20-25
023	PERSONÁLNÍ PROPUST	4,7	2,5	11,8	B	80	50±20	20-25
024	GENOVÁ TERAPIE I.	15,1	2,5	37,8	C	60	50±20	20-25
025	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,8	2,5	4,5	K	6-10	50±20	20-25
026	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VZDUCHOTECHNIKA	48,0	2,6	124,8	K	-	-	-
027	SKLAD	19,6	2,6	51,0	-	-	50±20	20-25
028	BOX 2	10,0	2,5	25,0	B	80	50±20	20-25
029	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,8	2,5	12,0	K	6-10	50±20	20-25
030	PERSONÁLNÍ PROPUST	8,8	2,5	22,0	C	60	50±20	20-25
031	MATERIÁLNÍ PROPUST	2,0	2,5	5,0	C	60	50±20	20-25
032	MATERIÁLNÍ PROPUST	2,3	2,5	5,8	B	80	50±20	20-25
033	PERSONÁLNÍ PROPUST	4,7	2,5	11,8	B	80	50±20	20-25
034	GENOVÁ TERAPIE II.	15,1	2,5	37,8	C	60	50±20	20-25
035	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,8	2,5	4,5	K	6-10	50±20	20-25
036	TECHNICKÁ MÍSTNOST - VZDUCHOTECHNIKA	54,0	2,6	140,4	K	-	-	-
037	BOX 3	13,7	2,5	34,3	B	80	50±20	20-25
038	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,9	2,5	12,3	K	6-10	50±20	20-25
039	PERSONÁLNÍ PROPUST	9,3	2,5	23,3	C	60	50±20	20-25
040	MATERIÁLNÍ PROPUST	2,0	2,5	5,0	C	60	50±20	20-25
041	MATERIÁLNÍ PROPUST	2,4	2,5	6,0	B	80	50±20	20-25
042	PERSONÁLNÍ PROPUST	4,7	2,5	11,8	B	80	50±20	20-25
043	GENOVÁ TERAPIE III.	19,2	2,5	48,0	C	60	50±20	20-25
044	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,3	2,5	8,3	K	6-10	50±20	20-25



LEGENDA:

- P

PERSONÁL
- M

MATERIÁL

±0,000=281,70 m.n.m.

ZPRACOVAL	Ing.Eva Mikysková 	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bronislav Martínek 		
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Ladislav Drozd		
INVESTOR	Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 00216224		
MÍSTO STAVBY	Kamenice 5, Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY	K21057011
STAVBA			
Studie na rekonstrukci stávajících prostor a realizaci nových výrobních prostor v režimu GMP - pavilonu C3 pro farmakologický ústav LF MU			
OBJEKT	D.1.1 Objekt C3		
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU	DATUM 05/2022		MĚŘITKO 1 : 100
PŮDORYS 1.PP- TOKY MATERIÁLU A PERSONÁLU	POČET A2 A2		
	STUPEŇ ST	OZNAČENÍ VÝKRESU 21057S10-16	
KOPIE			