LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3	OSVĚTLENOST Epk [lx] DLE ČSN 36 0450
1S01	CHODBA	75,06	N	100
1S02	VÝTAH V3	3,78	N	–
1S03	SCHODIŠTĚ	12,58	N	150
1S04	CHODBA	5,99	N	100
1S05	SCHODIŠTĚ	5,19	N	150
1S06	WC MUŽI – UMÝVÁRNA	4,39	N	200
1S07	WC MUŽI – PISOÁRY	4,09	N	200
1S08	WC MUŽI – KABINKA	1,17	N	200
1S09	WC MUŽI – KABINKA	1,23	N	200
1S11	SPRCHA MUŽI	1,71	N, AD4 1)	200
1S12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,75	N	100
1S13	WC ŽEN – KABINKA	1,37	N	200
1S14	WC ŽEN – KABINKA	1,37	N	200
1S15	UMÝVÁRNA ŽEN	6,42	N	200
1S16	SPRCHA ŽEN	1,69	N, AD4 1)	200
1S17	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	3,68	N	100
1S18	SKLAD KRMIVA A STELIVA	9,99	BE2N1	100
1S19	ODPAD	3,82	N, AD4 2)	100
1S21	PŘÍPRAVNA, UMÝVÁRNA	27,28	N, AD3 2)	200
1S22	ŠATNA	5,86	N	200
1S23	KARANT.– KLECE	4,92	N	200
1S24	CHOV. – KLECE	29,58	N	200
1S25	ROZVODNA SLABOPROUDU	16,47	N	200
1S26	SKLAD HOŘLAVIN	18,30	BE2N3	200
1S27	KRYOBANKA	35,68	N	200
1S28	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY	42,85	N	200
1S29	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY		N	200
1S31	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY		N	200
1S32	CELL SORTER	12,23	N	500
1S33	CELL SORTER	35,68	N	500
1S34	ZÁŘIČ	8,42	N	500
1S35	CENTRIFUGY	20,25	N	500
1S36	CHODBA		N	200
1S37	SKLAD RADIOAKT. LÁTEK	29,96	N	200
1S38	NEOBSAZENO	0,00	–	–
1S39	CENTRÁLNÍ UMÝVÁRNA SKLA	29,95	N, AD3 2)	300
1S41	ŠATNA ŽENY	13,69	N	200
1S42	ŠATNA MUŽI	13,58	N	200
1S43	DESINFEKCE VOD		N	200
1S44	DESINFEKCE ODPADŮ		N	200
1S45	CHLAZENÝ SKLAD ODPADŮ		N	100
1S46	SKLAD DESINFIKOVANÉHO ODPADU		N	100
1S47	SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK		N	100
1S48	SKLAD HOŘLAVIN		BE2N3	200
1S49	SPRCHA – UKLÍZEČKY	1,62	N, AD4 1)	200
1S51	WC – PŘEDSÍŇ – UKLÍZEČKY	1,80	N	200
1S52	WC – UKLÍZEČKY	1,62	N	200
1S53	ŠATNA – UKLÍZEČKY		N	200
1S54	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	11,16	N	200
1S55	SKLAD ODPADNÍHO SUBSTRÁTU + ROSTLIN		N	100
1S56	MÍSTNOST PRO EL. ROZVÁDĚČE	10,41	N	200
1S57	NEOBSAZENO	0,00	–	–
1S58	NEOBSAZENO	0,00	–	–
1S59	NEOBSAZENO	0,00	–	–
1S61	NEOBSAZENO	0,00	–	–
1S62	STROJOVNA INSTALACÍ	25,03	N	200
1S63	SKLAD REŽIJNÍHO MATERIÁLU		N	100
1S64	SCHODIŠTĚ		N	150
1S65	GARÁŽ (ČÁST)	141,83		
1S66	GARÁŽ (ČÁST)	31,19		

N V MÍSTNOSTI (PROSTORU) PŮSOBÍ KROMĚ UVEDENÝCH VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ DLE ČL. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51
1) VE SPRŠE
2) DO VÝŠE OBKLADŮ

LEGENDA

- REGULAČNÍ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA VZT ZAŘÍZENÍ – SOUČÁST DODÁVKY
- MSO DVOJTLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ SE SIGNÁLKOU, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, 230V/10A, IP44
- MSO TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ SE SIGNÁLKOU, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, 230V/10A, IP44
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, 400V/16A, V IZOLAČNÍ SKŘÍŇCE, IP54
- TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ, 400V/16A, V IZOLAČNÍ SKŘÍŇCE, IP54
- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ, 230V/16A, p+N+PE, POD OMÍTKU
- 01XZ*** ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ 230V/16A, p+N+PE, DO PODLAHY
- 3M** 0,6 MOTORICKÝ SPOTŘEBIČ (VENTILÁTOR), 400V/0,6kW
- 1~ 3M** 0,32 MOTORICKÝ SPOTŘEBIČ (VENTILÁTOR), 230V/32W
- EI30 DP3 C20 POŽÁRNÍ KLAPKY, 230V/20W – součást dodávky VTZ
- 3MT** 0,86 VZT JEDNOTKA "SPLIT" (VNITŘNÍ), 400V/0,86kW – dodávka VZT
- MT** VNĚJŠÍ VZT JEDNOTKA (PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA TECHNOLOGICKÉHO SPOTŘEBIČE) – součást dodávky zařízení
- 23 ULOŽENÍ KABELŮ V PLASTOVÉ TRUBICE ø 23 V PODLAZE
- T/105x280 ULOŽENÍ KABELŮ (TRASY) V PLASTOVÉM PODPARAPETNÍM KANÁLE, 200/55mm
- T/105x280 ULOŽENÍ KABELŮ (TRASY) VE ŽLABU O UVEDENÝCH ROZMĚRECH, SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE
- VODIVÉ ODBOČENÍ KABELU Z TRASY V INSTALAČNÍ KRABICI DO PARAPETNÍCH KANÁLŮ
- VODIVÉ ODBOČENÍ KABELŮ V INSTALAČNÍ KRABICI POD OMÍTKU
- NEVODIVÉ ODBOČENÍ KABELU Z TRASY, KŘÍŽENÍ VODIČE A TRASY
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

POZNÁMKA

1) EL. ROZVODY PROVEDENY KABELY Cu-0,75 až 1kV. ULOŽENÍ KABELŮ NAD PODHLEDY NEBO SKRYTÉ POD POVRCHEM. PŘECHODY POŽÁRNÍMI ÚSEKY OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI.
2) VÝŠKY OVLÁDAČŮ 1,2m NAD PODLAHOU. VÝŠKY ZÁSUVEK 0,3m NAD PODLAHOU, NEJSOU-LI SOUČÁSTÍ PARAPETNÍCH NEBO NÁSTĚNNÝCH ŽLABŮ, NEBO NEURČÍ-LI PROJEKT TECHNOLOGIE PŘÍPADNĚ INTERIÉRU JINAK.
3) ROZVÁDĚČE "3DC01" AŽ "3DC08" (230V, 0,2kW) JSOU OBSAŽENY V PROJEKTU SO 302.2.1.3 – MĚŘENÍ A REGULACE
4) PŘÍVOD K PARAPETNÍMU KANÁLU "SHORA-DOLŮ" Z PROSTORU NAD PODHLEDEM KABELY ULOŽIT DO EL.INSTALAČNÍ LIŠTY NA POVRCH

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 230/400V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41

ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE
04	10/2015	ING. NOVÁK	NAPÁJENÍ PRO DOPLŇOVACÍ AUTOMAT CHL
03	18.10.2013	ING. KATEŘINA HEROUTOVÁ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY – DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ
02	20.7.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

UKB - 0 - DSP - D - 302.2 - 10 - 003 - 04

SDRUŽENÍ ILBIT
OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

PŘÍMÝ ZPRACOVATEL
HIP – ING. RADIM HEJNÝ
CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN

HL.INŽ.PROJEKTU STANISLAV KŮRA

ZODP.PROJEKTANT ING. VÁCLAV ROKYTA

VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANŽURA

INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT
D. SO 302.2. PAVILON ILBIT - A3

ČÁST 10. ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ	DSP
DATUM	9.12.2004
POČET F A4	16
Č.ZAKÁZKY	3081-25-000-00
ARCH.ČÍSLO	BLJ-E-304_DSS

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
1:50	003	04