

1) POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÝCH HLAVNÍCH JISTIČÍCH

TYP PROVEDENÍ:  
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:  
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:  
ROZMĚRY:  
DĚLENÍ:  
NÁTĚR:  
OBSLUHA:  
PŘÍVOD(Y):  
VÝVODY:  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE  
IP54  
IP 20  
600x800x250mm (š. x v. x hl.)  
STANDARDNÍ  
PRAC. POUČENÝMI  
ZDOLA  
NAHORU  
3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANA:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41

06			
05	30.01.2020	SUKB	DOPLNĚNÍ JISTIČE FA229
04	18.1.2019	ING. RESOVÁ, Synerga a.s.	DSPS – Rekonstrukce MaR – výměna rozvaděče 3RDC01
03	14.5.2017	SUKB	ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
02	24.7.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
01	30.3.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	OPRAVA DOKUMENTACE DLE PŘÍPOMÍNEK K 21.3.2005
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB-0-DSP-D-302.2-10-021-05



**metr@stav**

**SDRUŽENÍ ILBIT**  
OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO

JAROMÍR ČERNÝ

KAREL TUZA

PETR UHLÍŘ



HLIN.Ž.PROJEKTU STANISLAV KŮRA		PŘÍMÝ ZPRACOVATEL HIP – ING. RADIM HEJNÝ	CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. STEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN	ZODP.PROJEKTANT ING. VÁCLAV ROKYTA
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ		VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANŽURA		
STAVBA	MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT			STUPEŇ RD
ČÁST	D. SO 302.2. PAVILON ILBIT – A3 10. ELEKTROINSTALACE			DATUM 12/2004
NÁZEV VÝKRESU	ROZVÁDĚČ 3R–UPS			POČET A4 2 A4
				Č. ZAKÁZKY 3081–25–000–00
				ARCH.ČÍSLO BLJ/E/323
				MĚŘITKO N
				ČÍSLO VÝKRESU 021
				REVIZ 05

HL021/1  
 ⊗ HIS-99  
 230V  
 ZELENÁ

QM021	1-2	3-4
0		
ZALOHOVANÝ PROVOZ		
NEZALOHOVANÝ PROVOZ		


HL021/2  
 ⊗ HIS-99  
 230V  
 ZELENÁ

HL031/1  
 ⊗ HIS-99  
 230V  
 ZELENÁ


QM031	1-2	3-4
0		
ZALOHOVANÝ PROVOZ		
NEZALOHOVANÝ PROVOZ		

HL031/2  
 ⊗ HIS-99  
 230V  
 ZELENÁ

3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S



3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S




Rev.05

# POZNÁMKA:

1) OBSAŽENO V PROJEKTU SO 311 - VENKOVNÍ ROZVOD NN

UKB-0-DSP-D-302.2-10-011-05

 <div>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. STĚFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</div>	ROZVADĚČ 3R-UPS			LIST č.: 2 LISTŮ: 2	
	OBJ.č.,PJ: A3	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ-KAMPUS	ARCH.K.	P.
	PROVEDL: ING.VANŽURA	DATUM:	STAVEBNÍK: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	Č.V.	D.
				E	021