

TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE PLASTOVÁ  
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP40/IP00  
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP 20  
 ROZMĚRY: 264x354x98mm (š. x v. x hl.)  
 DĚLENÍ: —  
 NÁTĚR: STANDARDNÍ  
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
 PŘÍVOD(Y): ZHORA  
 VÝVODY: NAHORU  
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN–S

OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 DLE ČSN 33 2000–4–41


02	13.5.2017	SUKB	ZAKRESLENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
01	24.7.2005	ING. VANŽURA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB-0-DSP-D-302.2-10-019-02

<b>IMOS</b>	<b>metr@stav</b>	<b>SDRUŽENÍ ILBIT</b> OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO
-------------	------------------	---

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	<b>4+PLUS</b>
---------------	------------	------------	---------------

HLIN.Ž.PROJEKTU STANISLAV KŮRA	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL HIP – JAROMÍR KUŽELA	CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. STĚPÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN	ZODP.PROJEKTANT ING. VÁCLAV ROKYTA
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANŽURA		
STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT	STUPEŇ RD	DATUM 11/2004	POČET A4
ČÁST D. SO 302.2. PAVILON ILBIT – A3 10. ELEKTROINSTALACE	Č. ZAKÁZKY 3081–25–000–00	ARCH.ČÍSLO BLJ/E/321	ARCH.ČÍSLO BLJ/E/321
NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ 3RM011	MĚŘITKO N	ČÍSLO VÝKRESU 019	REVIZE 02

 <p>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNÍKOVA 167 760 30 ZLÍN</p>	ROZVADĚČ 3RM011			LIST Č.: 1 LISTŮ: 2	
	OBJ.Č.,PJ: A3	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: MASÁRYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ – KAMPUS	ARCH.K.	P.
PROVEDL: ING.VANŽURA	DATUM:	STAVEBNÍK: MASÁRYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ		E	Č.V. 019