

TYP PROVEDENÍ:	SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:	IP30 1)
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	590x1880x250mm (š. x v. x hl.)
DĚLENÍ:	—
NÁTĚR:	STANDARDNÍ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y):	ZDOLA
VÝVODY:	NAHORU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANA:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
----------	--

05	18.1.2019	ING. RESOVÁ, Synerga a.s.	DSPS – Rekonstrukce MaR – úpravy v rozvaděči 3DC21 (list 7, 8)
04	31.3.2016	SUKB	REVIZE DLE SKUTEČNÉHO STAVU
03	24.7.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
02	31.3.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	OPRAVA DOKUMENTACE DLE PŘÍPOMÍNEK K 21. 3 2005
01	16.2.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	DOKONČENÍ DOKUMENTACE DLE PŘÍPOMÍNEK K 2.2.2005
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE


UKB-0-DSP-D-302.2-10-015-05

		SDRUŽENÍ ILBIT OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO
---	--	--

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	
---------------	------------	------------	---

		PŘÍMÝ ZPRACOVATEL HIP – JAROMÍR KUŽELA	<div>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFANIKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div>CENTROPROJEKT</div>		ZODP.PROJEKTANT ING. VÁCLAV ROKYTA
HL.INŽ.PROJEKTU STANISLAV KŮRA			VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANŽURA		
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ					
STAVBA  MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT  ČÁST D. SO 302.2. PAVILON ILBIT – A3 10. ELEKTROINSTALACE				STUPEŇ	RD
				DATUM	11/2004
				POČET A4	8 A4
				Č. ZAKÁZKY	3081–25–000–00
				ARCH.ČÍSLO	BLJ/E/314
NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ 3RMS21			MĚŘÍTKO N	ČÍSLO VÝKRESU 015	REVIZE 05

# POHLED




Č.štitku	Označení přístroje	Text
1	-	"3RMS12"
2	-	"HLAVNÍ PŘÍVOD - SÍŤ"
3	HL01	"POD NAPĚTÍM"
4	HL01/1	"VYPNUTO"
5	SB01/1	"VYP."


## POZNÁMKA

- 1) SHORA A ZESPODU KRYTÍ IP00 (VÝŘEZ PRO VYVEDENÍ KABELŮ)
- 2) ROZVÁDEČ BUDE OSAZEN DO "NIKY" OPATŘENÉ PROTIPOŽÁRNÍMI DVEŘMI
- 3) ROZVÁDEČ ODSADIT OD STĚNY DO VZDÁLENOSTI MIN. 100mm (PROSTOR PRO VERTIKÁLNÍ ROZVODY).

UKB-0-DSP-D-302.2-10-015-05

	ROZVÁDEČ 3RMS21				LIST Č.: 2 LISTŮ: 8			
	OBJ.Č.,PJ: SO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ-KAMPUS		ARCH.K.	P.	Č.V.	D.
	PROVEDL: ING.VANŽURA	DATUM:	STAVEBNÍK: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ			E	015	






UKB-0-DSP-D-302.2-10-015-05


CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN		ROZVADĚČ 3RMS21		LIST Č.: 4 LISTŮ: 8	
AKCE: MASÁRYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ-KAMPUS SO		ZAK.ČÍSLO:		ARCH.I.K. P. Č.V. D.	
PROVEDL: ING.VANŽURA		DATUM:		E 015	
STAVEBNÍK: MASÁRYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ					





UKB-0-DSP-D-302.2-10-015-05

CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN		ROZVADĚČ 3RMS21		LIST Č.: 5 LISTŮ: 8	
OBJ.Č.,P.U:		ZAK.ČÍSLO:		ARCH.K. P. Č.V. D.	
PROVEDL:		AKCE:		E 015	
ING.VANŽURA		MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ-KAMPUS STAVEBNÍK: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ			



PATŘÍ DO PS 201.2

UKB-0-DSP-D-302.2-10-015-05

CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN				ROZVADĚČ 3RMS21				LIST Č.: 6 LISTŮ: 8	
CENTROPROJEKT				AKCE: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ-KAMPUS				ARCH.K. P. Č.V. D.	
				PROVEDL: ING.VANŽURA				E 015	



