

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
301	CHODBA	66,54	L1	P-	–	SOKL P-	P1	ZV. IZOL. S.V. 2800
302	VÝTAH	3,78	–	–	–	–	–	–
303	SCHODIŠTĚ	13,54	L2	P-	–	–	–	–
304	WC MOBILNÍ	3	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
305	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,65	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
306	SPRCHA MUŽI	1,62	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
307	WC MUŽI	1,17	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
308	WC MUŽI	1,25	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
309	WC MUŽI PISOÁRY	3,73	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
311	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	17,40	L1	P-	KER. OBKL. V=1400	SOKL P-	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
312	LABORATOŘ – KULTIVACE	18,57	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
313	PŘÍPRAVNA	13,75	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
314	PRACOVNA	13,75	L1	P-	KER. OBKL. V=1400	SOKL P-	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
315	KOMORKOVÁ UZLOVKA	8,69	SK7	TI PANEL	TI PANEL	–	–	–
316	SKLAD LABOR. POMŮCEK	4,63	K07	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	KER. SOUK V=100	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
317	PRACOVNA	16,51	L1	P-	KER. OBKL. V=1400	SOKL P-	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
318	PCR LABORATOŘ	12,36	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
319	PCR PŘÍPRAVNA	10,11	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
321	TEMNICE FLUOR. MIKROB.	4,45	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	–	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
322	LABORATOŘ 4	16,51	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
323	LABORATOŘ 3	16,51	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
324	LABORATOŘ 2	16,51	K05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
325	LABORATOŘ 1	16,51	K05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
326	ČISTÉ PROSTORY	118,84	CP2	CEMENTOVÝ POTĚR	–	1)	–	1)
327	SCHODIŠTĚ	18,94	–	–	–	–	–	–
328	CHODBA	45,87	L1	P-	–	SOKL P-	P1	ZV. IZOL. S.V. 2500
329	PŘÍPRAVNA	12,11	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
331	HYGIENICKÁ ŠATNA	3,88	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
332	LABORATOŘ – KULTIVACE	16,51	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
333	LABORATOŘ FISH – SUCHÉ	10,71	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
334	LABORATOŘ FISH – MOKRÁ	22,31	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
335	LABORATOŘ MIKROSKOPIE	10,74	K05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
336	PRACOVNA	16,51	L1	P-	KER. OBKL. V=1400	SOKL P-	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
337	LABORATOŘ 5	16,51	K05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
338	PRACOVNA	13,75	L1	P-	KER. OBKL. V=1400	SOKL P-	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
339	PRACOVNA	13,75	L1	P-	KER. OBKL. V=1400	SOKL P-	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
341	LABORATOŘ – FLOWCYTOMETR	18,50	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
342	LABORATOŘ	23,40	SK9	ANTISTATICKÁ STĚRKA	KER. OBKL. V=2100	PODLAHOVÝ FABION	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
343	SKLAD LABOR. POMŮCEK	10,39	K07	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S. V. 2800
344	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5	K02	KERAMICKÁ DLŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
345	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
346	WC ŽENY	1,21	K02	KERAMICKÁ DLŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
347	WC ŽENY	1,21	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400
348	SPRCHA ŽENY	–	K02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2100	–	P2	RASTROVÝ S. V. 2400

LEGENDA

- WRS — REGULAČNÍ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA VZT ZAŘÍZENÍ – SOUČÁST DODÁVKY
- MSO — DVOJTLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ SE SIGNÁLKOU, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, 230V/10A, IP44
- MSO — TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ SE SIGNÁLKOU, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, 230V/10A, IP44
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, 400V/16A, V IZOLAČNÍ SKŘÍŇCE, IP54
- TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ, 400V/16A, V IZOLAČNÍ SKŘÍŇCE, IP54
- ZÁSUVKA JEDNOPÓLOVÁ, 230V/16A, p+N+PE, POD OMÍTKU
- M** 0,6 — MOTORICKÝ SPOTŘEBIČ (VENTILÁTOR), 400V/0,6kW
- M** 0,032 — MOTORICKÝ SPOTŘEBIČ (VENTILÁTOR), 230V/32W
- EI60 0,700 — POŽÁRNÍ KLAPKY, 230V/20W – součást dodávky VTZ
- M** 0,362 — VZT JEDNOTKA "SPLIT" (VNITŘNÍ), 400V/0,86kW – dodávka VZT
- MT** — VNĚJŠÍ VZT JEDNOTKA (PŘÍPOJOVACÍ SKŘÍŇKA TECHNOLOGICKÉHO SPOTŘEBIČE) – součást dodávky zařízení
- 1) — ULOŽENÍ KABELŮ (TRASY) V PLASTOVÉM PODPARAPETNÍM KANÁLE, 200/55mm
- 2) — ULOŽENÍ KABELŮ (TRASY) V OLOŽNÝCH KONSTRUKCÍCH VČ PD OSVĚTLENÍ NEBO TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ
- VODIVÉ ODBOČENÍ KABELU Z TRASY V INSTALAČNÍ KRABICI DO PARAPETNÍCH KANÁLŮ
- VODIVÉ ODBOČENÍ KABELŮ V INSTALAČNÍ KRABICI POD OMÍTKU
- NEVODIVÉ ODBOČENÍ KABELU Z TRASY, KŘÍŽENÍ VODIČE A TRASY
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

POZNÁMKA

1) EL. ROZVODY SE PROVEDOU KABELY Cu–0,75 ze 1kV
   ULOŽENÍ KABELŮ NAD PODHLEDY NEBO SKRYTÉ POD POVRCHEM.
   PŘECHODY POŽÁRNÍM CELKY ŘEŠIT PROTIPOŽÁRNÍM UCPÁVKAMI.
2) VÝŠKY OVLÁDAČŮ 1,2m NAD PODLAHOU. VÝŠKY ZÁSUVEK 0,3m NAD PODLAHOU,
   NEJSOU-LI SOUČÁSTÍ PARAPETNÍCH NEBO NÁSTĚNNÝCH ŽLABŮ, NEBO NEURČÍ-LI
   PROJEKT TECHNOLOGIE PŘÍPADNÉ INTERIÉROVÉ JINAK.
3) ROZVAŘEČE "3DC**" (230V, 0,24W) JSOU
   OBSAŽENY V PROJEKTU SO 302.2.13 – MĚŘENÍ A REGULACE
4) PŘÍVOD K PARAPETNÍMU KANÁLU "SHORA–DOLŮ" Z PROSTORU NAD PODHLEDEM
   KABELY ULOŽIT DO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY NA POVRCH
5) ELEKTROINSTALACE ČISTÝCH PROSTORŮ NEJSOU SOUČÁSTÍ TETO PD

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 230/400V/TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41

ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



03	18.01.2019	R.Dohnal,Synergo a.s.	Rekonstrukce MaR – změna z Honeywell na Delta Controls	
02	20.7.2005	ING. JAROMÍR VAŇURA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	
01	16.2.2005	ING. JAROMÍR VAŇURA	DOKONČENÍ DOKUMENTACE DLE PŘÍPOMÍNEK K 2.2.2005	
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	– POPIS REVIZE	

UKB - 0 - DSP - D - 302.2 - 10 - 009 - 03

IMOS | METROSTAV | SDRUŽENÍ ILBIT, OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A PLUS

HLAVNÍ PROJEKTU: STANISLAV KŮRA	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL: HIP – ING. RADIM HEJNÝ	CENTROPROJEKT	ZODP.PROJEKTANT: ING. VÁCLAV ROKYTA
			VYPRACOVAL: ING. JAROMÍR VAŇURA

INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

STAVBA: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT

ČÁST: D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3
TO: ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ	PID
DATUM	31.1.2004
POČET Y A4	9
Č.ZAKÁZKY	3081–25–000–00
ARCH.ČÍSLO	BLA–E–310.220
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	009
REVIZE	03

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY