



POZNÁMKA

- 1) ODBĚRY EL. ENERGIE VE 3. STUPNI DŮLEŽITOSTI
- 2) ODBĚRY EL. ENERGIE VE 2. STUPNI DŮLEŽITOSTI (ZÁLOŽNĚ NAPÁJENÉ Z NAHRADNÍHO ZDROJE)
- 3) ODBĚRY EL. ENERGIE VE 2. STUPNI DŮLEŽITOSTI PRO ZAŘÍZENÍ PO V PROVOZU PŘI POŽÁRU I PO VYPNUTÍ PŘÍVODU DO HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE 6RH (ZÁLOŽNĚ NAPÁJENÉ Z NAHRADNÍHO ZDROJE)
- 4) KABELOVÝ PŘÍVOD NN (Cu-1kV) (NAPÁJENÝ Z TRANSFORMOVNY 22/0,4kV)
- 5) KABELOVÝ PŘÍVOD NN (Cu-1kV) (ZÁLOŽNĚ NAPÁJENÝ Z NAHRADNÍHO ZDROJE - DIESELAGREGÁTU)
- 6) OBSAŽENO V OBJEKTU SO 311 - VENKOVNÍ ROZVODY NN
- 7) PŘIPOJENO Z ROZVÁDĚČE "2RH" V OBJEKTU SO 302.1 (BUDOVA A2)

- 9) NAPÁJECÍ ROZVODY SE PŘEVEDOU KABELY Cu-1kV
- 10) ELEKTROMĚRY S KOMUNIKČNÍM ROZHRANÍM BACNET MS/TP
- 11) ODBĚRY ZÁLOHOVANÉ UPS - SLABOPROUD
- 12) ODBĚRY ZÁLOHOVANÉ UPS - TECHNOLOGIE

CYKY 3x120+50 - WL2  
CYKY 4Bx25 - WL208  
CYKY 5Cx6 - 01WL281  
CYKY 4Bx25 - WL021  
CYKY 4Bx25 - WL022  
CYKY 4Bx10 - WL023  
CYKY 3x70+35 - WL240  
CYKY 3x70+35 - WL241  
CYKY 3x70+35 - WL242

CYKY 4Bx16 - WL211  
CHKE-V 3Cx2,5 - WL05  
CHKE-V 3Cx2,5 - 01WL04.1  
CYKY 5Cx6 - WL232

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN ~ 50Hz, 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM SAMOČINNÝM  
ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

02	18.01.2019	R.Dohnal,Synerga a.s.	Rekonstrukce MaR - změna z Honeywell na Delta Controls
01	24.7.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	PROJEKT
REVIZE	DATUM	JMENO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB-0-DSP-D-302.2-10-020-02

		SDRUŽENÍ ILBIT OLŠOVSKÁ 174, 627 00 BRNO
--	--	---

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	
---------------	------------	------------	--

HLINĚ PROJEKTU STANISLAV KORA	PRŮMYŠL ZPRACOVATEL HP - ING. RADOM HEJNÝ	CENTROPROJEKT ZUN a.s. STŘEŠNÍKOVÁ 107 760 30 ZLÍN	ZOOP.PROJEKTANT ING. VĚRA BODYTA
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT	VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANŽURA	POČET A4 9 A4
ČÁST D. SO 302.2. PAVILON LB1 - A3 10. ELEKTROINSTALACE	Č. ZAKÁZKY 3081-25-000-00	ARCHIVNÍ ČÍSLO BLU/1732	POČET A4 9 A4
NAZEV VÝKRESU PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	MĚŘITKO N	ČÍSLO VÝKRESU 020	REVIZE 02