PAVILON A6



PAVILON A3



LEGENDA

EZS ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE – STAVEBNICOVÝ, MULTIPROCESOROVÝ, SBĚRNICOVÝ SYSTÉM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 400 ADRESNÝCH VSTUPŮ

EXP. 0.5 LINKOVÝ MODUL S 8 DVOJITĚ VYVÁŽENÝMI VSTUPY

PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NA STRANĚ PŘÍVODU 230V, 50Hz

OVLÁDACÍ KLAVESNICE SYSTÉMU EZS

RACK SLP ROZVADĚČ PRO SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ, SKŘÍŇOVÝ, 45U

INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR, ANTIMASKING, CHARAKTERISTIKA VĚJÍŘ 15m, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3

AUDIO DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA, TRIPLEXNÍ, DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU, DOSAH 6,5m

MAGNETICKÝ KONTAKT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, KRYT ABS PLAST, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3, PRO INSTALOVÁNÍ NA DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE A OKNA – JEDNA ADRESA PRO DVOJICI, VČETNĚ SVORKOVNICOVÉ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM

MAGNETICKÝ KONTAKT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, KRYT ABS PLAST, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3, PRO INSTALOVÁNÍ NA DVEŘE A OKNA, VČETNĚ SVORKOVNICOVÉ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM

MECHANICKÝ TÍSŇOVÝ HLÁSIČ S MECHANICKOU PAMĚTÍ POPLACHU, S ODKLOPNÝM KRYTEM, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3

INV MECHANICKÝ TÍSŇOVÝ HLÁSIČ S MECHANICKOU PAMĚTÍ POPLACHU, RESETOVÁNÍ KLÍČEM, PRO TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ Z WC INVALIDŮ

PŘIJÍMAČ SIGNÁLU Z BEZDRÁTOVÝCH TÍSŇOVÝCH HLÁSIČŮ

LEGENDA ROZVODU

PŘÍVODY K DETEKTORŮM

SBĚRNICE ÚSTŘEDNY EZS

SÍŤ EZS – PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN – SOUČÁST SO 313 – VENKOVNÍ ROZVOD SLABOPROUDU

REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB - 0 - DSP - D - 302.2 - 12.04 - 029 - 00

metrostav SDRUŽENÍ ILBIT OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A+PLUS

	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL: HIP – ING.RADIM HEJNÝ	ZODP.PROJEKTANT: Ing. Vojtěch BĚHUNČÍK	
HL.INŽ.PROJEKTU: STANISLAV KÓRA	EGP INVEST spol. s r. o.,Ant.Dvořáka 1707 688 01 Uherský Brod tel.: 572610311–312; E-mail: egp@egpi.cz	VYPRACOVAL: Ing.. Alois Peček	
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ			
STAVBA: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3		STUPEŇ: RD	
		DATUM: 7.1.2005	
ČÁST: 12. SLABOPROUDÉ ROZVODY		POČET F A4: 4	
		Č.ZAKÁZKY: 3081–25–000–00	
		ARCH.ČÍSLO: BU/S/205	
NÁZEV VÝKRESU: 12.04 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS) SCHÉMA ROZVODU EZS		MĚŘÍTKO: N	ČÍSLO VÝKRESU: 029 / REVIZE: 00