






**POZNÁMKA**  
M.Č. 338 – RADIÁTOROVÝ VENTIL JE OSAZEN ELEKTROPONEM, DODÁVKA MAR  
STÁVAJÍCÍ TĚLESA DEMONTOVÁNA, NATŘENA, ZNOVU OSAZENA  
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NOVĚ NATŘENO



Generální projektant				PRÁVNICKÁ ARCHITECTOVNÁ A INŽENÝRSKÁ SPOL. S R. A.		IČO: 248 618 21 IČ: 455 789 018 DIČ: CZ 602 00 DIČ: CZ 602 00		IČO: 248 618 21 IČ: 455 789 018 DIČ: CZ 602 00 DIČ: CZ 602 00	
Hl. inženýr projektu Ing. arch. K. Steinhauzerová				Projektant profese				DOSpro s.r.o. Sumavské 15 602 00 Brno	
Zodp. projektant Ing. Eduard Sznapka				Zpracovatel				DOSpro s.r.o. Sumavské 15 602 00 Brno	
Vypovídal Ing. Eduard Sznapka				Investor Masarykova univerzita, Zerotřínové nám. 617/6, 601 77 Brno					
Stavba Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno - část 2 MU				Datum 12/2022		Služba JP			
Část D.1.4.3 Vytápění				Formát 10 x A4		Zak. č. 3415			
Název výkresu Půdorys 3. NP (výřezy) - nový stav				Měřítko 1:50		Č. výkresu 101		Revize 00	