

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
BMB01N03032/ 337	KANCELÁŘ	30,28
BMB01N03021/ 345	KANCELÁŘ	30,03
BMB01N03031/ 338	SERVEROVNA	23,99
BMB01N03030/ 339	KANCELÁŘ	29,51
BMB01N03015A/ 391	CHODBA	56,26
BMB01N03009/ 348	KANCELÁŘ	31,15
BMB01N03002A/ 349	KANCELÁŘ	30,39
BMB01N03007/ 350	KANCELÁŘ	25,87
BMB01N03006/ 351	KANCELÁŘ	25,87
BMB01N03005/ 352	KANCELÁŘ	25,87
BMB01N03004/ 353	KANCELÁŘ	27,56
BMB01N03003/ 393	CHODBA	63,70

LEGENDA PRVKŮ MGR :

- DTI** ROZVADĚČ MGR
- IRC - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- IRC - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- IRC - MAGNETICKÝ KONTAKT
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ
- TRASY:
- KABEL - SBĚRNICE BACnet IP
- KABEL - SBĚRNICE BACnet MS/TP
- KABEL - SBĚRNICE M-bus
- KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LÍŠTA / PŘÍCHYTKY)

POZNÁMKA:

- V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ROZVODY VEDENY NA POVRCHU VE ŽLABECH, TRUBKÁCH A LÍŠTÁCH
- ROZVODY V PROSTORU KLUBU BUDOU VEDENY SKRYTĚ (POD OMÍTKOU / V PODLAŽÍ)



Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant		P	A	K	PROJEKČNÍ ARCHITECTYVNICKÁ KANCELÁŘ s.r.o. SPOL. S R.Š.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GURCHEN 60/13 060 00 BRNO	INFORMACE: PAK.CZ WWW.PAK.CZ T +420 778 590 915 T +420 778 238 915
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>Steinhauerová</i>				Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing. R. Dohnal	<i>Dohnal</i>				Synett	
Vypracoval	Ing. R. Dohnal	<i>Dohnal</i>					
Investor	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno						
Stavba	Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno - část 2 MU					Stupeň	JP
						Datum	12/2022
						Formát	3x A4
						Zak. č.	3415
Část	D.1.4.4 Měření a regulace, BMS					Měřítka	-
Název výkresu						Č. výkresu	Revize
PŮDORYS 3.NP						103	00