

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33–2000–4–41 ed.3:

- ČL.411 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČL.411.2 – POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU
 - A.1 – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - A.2 – PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- ČL.411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE
 - 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - 411.3.3 – DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY A PRO NAPÁJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :
3/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

- LEGENDA :
- ⊙ PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO
 - POTVRZOVACÍ (RESETOVACÍ) TLAČÍTKO
 - ⊗ SIGNALIZAČNÍ MODUL S HOUKAČKOU
 - NAPÁJECÍ ZDROJ PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI

POZNÁMKA

VEŠKERÁ ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE POŽADAVKŮ INVESTORA A ARCHITEKTA
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT PRÁCE ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM




UMÍSTĚNÍ VŠECH KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÉST V KOORDINACI S PROJEKTEM INTERIÉRU

ROZVODY VE STÁVAJÍCÍCH NEREKONSTRUOVANÝCH ČÁSTECH ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN PODROBNÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO STAVU
A ELEKTROINSTALACE BUDE PŘÍZPŮSOBENA ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNOSTEM

ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU ZKOORDINOVÁNY S ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ

REVIZE				

<div>ATELIER 2005 s.r.o. HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail: atelier@archmuller.cz tel. +420 603 576 223</div> <div>Ing. Miroslav Matuška Ostrůvek 680, 664 61 Rajhrad +420 604 412 747</div>		<div>MU PdF Brno Poříčí 7</div> <div>ETAPA 3</div> <div></div>				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing. M. Matuška	<div>ORIENTACE OBJEKTU</div> 		
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing. M. Matuška	VYPRACOVAL	Ing. M. Matuška			
INVESTOR Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno						
OBJEDNATEL Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno						
NÁZEV STAVBY						
<div>MU Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno</div> <div>Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7</div>						
<div>SILNOPROUDÉ ROZVODY</div>				STUPEŇ		DPS
				DATUM		říjen 2021
				FORMÁT		2 x A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY		02-092021
<div>ETAPA 3 ELEKTROINSTALACE 1.NP</div>				OZN. ČÁSTI PD		<div>D.1.4.2</div>
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
				1: 50	01	