



ETAPA 3

LEGENDA

- KG (PVC-do země, světlé hnědý)
- POLO-KAL NG (PP-stoupáčky, modrý)
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ (NG)
- NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NAVRŽENÝ ROZVOD CÍRKULACE

Č. M.	OZNAČENÍ	ODKAZ MÍSTNOSTI
3005	BB401NO3005	UMYVÁRNA
3006	BB401NO3006	PŘEDSÍŇ
3006a	BB401NO3006a	WC KABINA
3006b	BB401NO3006b	WC KABINA
3006c	BB401NO3006c	WC KABINA

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZNAČENÍ DIMENZÍ VODY (DN) 20-25-25
DIMENZE PE VODOVODNÍHO POTRUBÍ (PE-X-AL-PEX) – ALPEX-D100, PN10 (ALPEX) :
DN15 -1/2" (20x2), DN20 -3/4" (26x3), DN25 -1" (32x3), DN32 -5/4" (40x3,5), DN40 -6/4" (50x4),
DN50 -2" (63x4,5), DN65 -2 1/2" (75x5)
DIMENZE NEREZOVÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ – WAPRESS (OCEL 14401) :
DN15 -1/2" (18x1), DN20 -3/4" (22x1,2), DN25 -1" (28x1,2), DN32 -5/4" (35x1,5), DN40 -6/4" (42x1,5),
DN50 -2" (54x1,5), DN65 -2 1/2" (761x2), DN80 -3" (88,9x2), DN100 -4" (108x2)

- S STUPOVÁKY SV TV C
- Ø100 ~ø170
- KANALIZACE SPRAŠKOVÁ (S)
- STUPOVÁČKY VODY (V)
- STUPOVÁČKY VODY – POŽÁRNÍ (P)

STAVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY S ODPOBEM KONDENZÁTU

1. NAVRŽENÉ ETAPY PRO PASPORTIZACI ROZVODU ZTI V OBJEKTU "B" (POŘÍČÍ 7)
2. –ETAPIZACE JE ROZDĚLENA NA 4 ÚSEKY (2x V PRÁVÉ + 2x V LEVÉ ČÁSTI)
3. –ETAPIZACE MŮŽE BYT PRO REALIZACI UPŘESNĚNA INVESTOREM
4. STAVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (DLE DIGITÁLNÍCH PODKLADŮ)

DMIZ-STAN/EL.OHŘNÁK STAVAJÍCÍ EL. ZÁSOBNIKY TEPLÉ VODY (DEMONTOVANÉ)

REVIZE	DATUM	JMENO	POPIS ZMĚNY	POPS

STAVBA PROJEKTU		Č. PRÁČE	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
ATELIER 2005 s.r.o. JAVUJSKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail: atelier2005@atelier2005.cz tel: +420 503 278 223		MU Pdf Brno Pořičí 7	
PROJEKTANT ČÁSTI PO Ing. Ludomír Čipris			
ING. LUDOMÍR ČIPRIS odborný zástupce architektonického a inženýrského kancelář: Jitka K. Brno TEL.: +420 501 240 072			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU PROJEKTANT ČÁSTI PO Ing. L. Čipris		VERZOVANÉ KONKRETNÍ Ing. L. Čipris	ORIENTACE
INVESTOR Masarykova univerzita, Zveřejňováno dle zákona 106/1998 Sb. Ing. L. Čipris			
OBJEDNATEL Masarykova univerzita, Zveřejňováno dle zákona 106/1998 Sb. Ing. L. Čipris			
MÍSTNÍ STAVBY		Název výboje	
MU Pedagogická fakulta Pořičí 7, 603 00 Brno		STAVBA	DPS
Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace Pdf MU Pořičí 7		DATUM	Září 2021
ETAPA 3		FORMÁT	A4, 4,5 A4
Část po		Číslo zakázky	02-082021
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Číslo po	D.1.4.1.
MÍSTNÍ VÝKRES		MÍSTNÍ	Č. PRÁČE
PŮDORYS 3.NP		1: 50	4.1-104