

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Generální dodavatel stavby Rekonstrukce části 3NP
objektu Komenského nám 2, Brno

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006700>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou RMU

Zadavateli byla dnes, tj. 22. 3. 2023 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v níže uvedeném znění:

V soupisu prací v části SYRI jsme nenašli položky, nebo výměry u jednotlivých položek, které by se týkaly výměny jednotky VZT, která má být přenesena do podkroví právě otvorem ve stropě. Prosíme tedy o upřesnění těchto položek či výměr.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel sděluje, že specifikovat položky nebo jejich výměry, které mají být dopraveny do podkroví provizorním otvorem ve střešní konstrukci nelze v projektové dokumentaci přesně definovat. Dané si specifikuje každý účastník podle navrženého konkrétního výrobního typu VZT jednotky nebo jednotek. Podle daného si pak také navrhne manipulační techniku a přístupovou cestu pro vertikální a horizontální dopravu.

Výkres s označením D.1.4.2 PUDORYS 4NP-VZT-SYRI-102 obsahuje prvky, které je nutné umístit na dané podlaží. Přístup do tohoto podlaží je po půl-elipsovém schodišti, které končí dveřmi šířky 0,8 m. Pro prvky, pro které z důvodu nadměrné hmotnosti nebo rozměrů nemůže být využita tato přístupová cesta po schodišti, musí být využita provizorní trasa přes střešní konstrukci, která je popsána v projektové dokumentaci.