

U UMÝVADLO KERAMICKÉ 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA DN40
BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ, 2xRv 1/2"
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMÝVADLO DO LEHKÉ PŘÍČKY

U1 UMÝVADLO KERAMICKÉ 500 mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA DN40
BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ VÝŠKOVÁ, 2xRv 1/2"
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMÝVADLO DO LEHKÉ PŘÍČKY

U2 UMÝVADLO KERAMICKÉ 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA DN40
BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ, 2xRv 1/2"

U21 UMÝVADLO KERAMICKÉ 550mm, ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA DN40
BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ VÝŠKOVÁ, 2xRv 1/2"

Uin UMÝVADLO KERAMICKÉ, ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA DN40 DO ZDI
BATERIE STOJANKOVÁ S PRODLUŽENOU OVLÁDAČÍ PÁKOU, 2xRv 1/2"
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO UMÝVADLO DO LEHKÉ PŘÍČKY

K KLOZET ZÁVEŠNÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE ZDI
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO LEHKÉ PŘÍČKY

Kin KLOZET ZÁVEŠNÝ INVALIDNÍ, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO INVALIDNÍ KLOZET

B BIDET DÍTVRTOVÝ ZÁVEŠNÝ, BIDETOVÁ SOUPRAVA
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO BIDET DO LEHKÉ PŘÍČKY

S SPRCHOVÁ KOUZLA S VANIČKOU 900x1000 MM
SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ

D DŘEZ – DOD. KUCH. LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVEŘKA
DN 50, BATERIE PÁKOVÁ STOJANKOVÁ, 2xRv 1/2"

P PÍSOŘ S SENZOROVÝM OVLÁDÁNÍM 24V
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PÍSOŘ DO LEHKÉ PŘÍČKY

P1 PÍSOŘ S SENZOROVÝM OVLÁDÁNÍM 24V

VY VÝLETKA
BATERIE NÁSTĚNNÁ DŘEŽOVÁ S PRODLUŽENÝM RAMENKEM
MONTÁŽNÍ PRVEK PRO VÝLETKY DO LEHKÉ PŘÍČKY


VP STAVJÁNÍ VPUSŤ DEMONTÁŽNÍ, OSADIT VPUSŤ S VODOROVNÝM
OTČEKNUK FUNKČNÍ I BEZ VODY

VP1 STAVJÁNÍ VPUSŤ DEMONTÁŽNÍ, OSADIT VPUSŤ S SVISLÝM
OTČEKNUK FUNKČNÍ I BEZ VODY

OZN. STOUPAČEK	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
V2	0.05	WC - ŽENY
V3	0.03	WC - MUŽI
V5	0.15	BAR
V6	0.21	PŘEDSÍN WC - ŽENY
	0.22	WC - INVALIDÉ
	0.23	WC - ŽENY
	0.24	PŘEDSÍN WC - MUŽI
	0.25	WC - MUŽI
	0.27	ÚKLIDOVÁ KOMORA
	0.29	UMÝVÁRNA, WC
	0.30	UMÝVÁRNA, WC
	0.37	ŠATNA, UMÝVÁRNA, WC
V8	0.41	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - MYCÍ STROJ
	0.2B	CHODBA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- - - CÍRKULACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- - - POŽÁRNÍ VODA – STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

ODPADNÍ POTRUBÍ OD ZRUŠENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VPUSTÍ NUTNO ZASLEPIT

	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN. AD. spol. s r.o. Rybářská 4 602 02 Brno Tel.: 602115905 e-mail: info@mod.cz
	ING. ARCH. M. MKŠKŠ	ING. ARCH. M. MKŠKŠ	J. TOUFAROVÁ	
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM: 02.02.2023
NÁZEV STAVBY:				FORMÁT: A4
MU FSS JOŠTOVA 10 OPRAVA VODOVODU A WC				STUPEŇ: DSP/DPS
				MĚŘÍTKO: 1 : 100
				ZAK. Č.: 202217
D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				
VÝKRES:	ČÍSLO PÁRE:			ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 1.PP- 1.ETAPA				D.1.4.102A