

## Příloha technické zprávy č.1

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MU**

draek vzduchotechnika klimatizace					Specifikace										Energie - celkem				Poznámka
číslo zař.	místnost	č.m.	popis zařízení	typ zařízení	počet	průtok vzduchu	tlaková ztráta	otáčky	elektr. příkon	napětí	elektr. proud	topný výkon	chlad. výkon	zvlhč. výkon	příkon celkem	topný výkon	chladicí výkon	zvlhč. výkon	
					ks	m3/h	Pa	1/min	kW	V	A	kW	kW	kg/h	kW	kW	kW	kg/h	
Zař. č. 1 - Chlazení zasedací místnosti																			
1.01	exteriér		venkovní jednotka		1	3245	-	-	2,13	230	11,00	12,00	10,00	-	2,13				ELE připojení venkovní jednotky, jištění 16A
CELKEM															2,13	0,00	0,00	0,00	
Zař. č. 2 - Chlazení pracoven děkanátu																			
2.01	exteriér		venkovní jednotka		1	3245	-	-	2,63	230	12,96	8,50	10,00	-	2,63				ELE připojení venkovní jednotky, jištění 16A
CELKEM															2,63	0,00	0,00	0,00	
CELKEM pro všechna zařízení															4,76	0,00	0,00	0,00	