
SO 2100 – DOMOVNÍ ROZVOD VODY
DN 100–TL–4,5 m
DO 2.PP BUDOVY
SO 2100 – PŘÍPOJKA VODOVODU
DN 100–TL–4,0 m
VODOMĚR V ŠACHTĚ 1,2x4,2 m
SO 2110
ZKRÁCENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
DN 200–LT–11,50 m
SO 2220 – AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 245 m3
– ODBĚR VODY PRO SPLACHOVÁNÍ WC A ZÁVLAHU
– BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV DO PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KAN.
ČERPADLO UŽITKOVÉ VODY
Q=4 l/s; H=46 m; P1=13 kW
2 ks (ZAPOJENÍ 1+1)
VÝTLAK UŽITKOVÉ VODY
DN 80–PE–3,5 m
SO 2300 – PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KAN.
P1J–DN 200–KAN–9,5 m
SO 2310 – AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KAN.
DN 200–PLAST–53,0 m
SO 2210 – AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KAN.
DN 400–PLAST–4,8 m
DN 250–PLAST–26,7 m
DN 200–PLAST–2,4 m
DN 150–PLAST–6,0 m
SO 2240 – ODVODNĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
(PŘEMÍSTĚNÍ A DOPLNĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ)
– PŘÍPOJKY DN–DN 150–KAN–celkem 34 m
SO 2310 – AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KAN.
DZS–DN 200–PLAST–108,2 m
SO 2300 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KAN.
P2S–DN 200–KAN–4,5 m
SO 2330 – ŘEČIŠTĚ
STAVEBNÍ PŘÍPRAVA obj. SIMU PŘEPOJKU
SO 2330 – PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
DN 200–KAN–1,0 m
SO 2330 – PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
DN 300–KAN–50,1 m
SO 2330 – RUŠENÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
DN 300–KAN–109 m
přípojka UV1
přípojka UV2
přípojka UV3
přípojka UV4
přípojka UV5
přípojka UV6
stáv. UV–rozš. se zpětnou clonkou na stáv. potrubí vyústě
Studentská
Vinohrady
Kamenice
Mendlovo nám.
Zemědělská
Lidická
Údolní
Purkyňova
Sokolská
Komenského
Smetanova
Nádražní
Masarykova
Kounicova
Poděbradova
Hybešova
Gorkého
Veveří
Botanická
Žerotínovo nám.
Moravské nám.
Náměstí Svobody
Jakubské nám.
Dominikánské nám.
Orlí
Minoritská
Panská
Rašínova
Kozí
Jánská
Cejl
Křenová
Merhautova
Kroftova
Hlinky
Kotlářská
Tř. Kpt. Jaroše
Tř. Kpt. Vajdy
Tř. Generála Píky
Tř. Kpt. Nálepky
Tř. Kpt. Jana Nálepky
Tř. Kpt. Jana Nálepky
Tř. Kpt. Jana