



akustické zařízení VZT, chlazení a PVE je v projektu P zobrazeno informativně a bude zjištěno v další etapě projektové dokumentace - velká zařízení na střeších produkující hlukovou zátěž budou navržena tak, aby respektovala limitní hladinu hluku od stacionárních zařízení, která vyplývá z hlukové studie.

$\pm 0,000 =$	271,05
Souřadný systém:	JTSK
Výškový systém:	BpV

[illegible]