PŮDORYS STŘEDOVÉHO TRAKTU 2.-12.NP



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 75, 100 a 125 mm
- VYBAVENÍ INTERIÉRU

POZNÁMKA:

1) OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK KE STOUPAČCE SLP - viz v.č. 218.
2) KERAMICKÝ OBKLAD V SUŠÁRNĚ V 7.NP BUDE NA VŠECH STĚNÁCH v.=2000 mm.
3) V SUŠÁRNĚ V 7.NP BUDE LITÁ PODLAHA - P04.
4) V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI SLP - BUDE POUŽITA PVC PODLAHA ANTISTATICKÁ - P05.

NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 75, 100 a 125 mm

SDK 1 PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ, TL. 100 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x DESKAMI tl.12,5 mm AKUSTICKÝMI MA (DF). S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.40 mm, o min. objemové hmotnosti 15 kg/m³, R_w=58 dB, R'$_w$ = min. 47 dB - příčka mezi chodbou a pokojem, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 2 PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ, TL. 100 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x DESKAMI tl.12,5 mm AKUSTICKÝMI IMPREGNOVANÝMI MAI (DFH2). S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.40 mm, o min. objemové hmotnosti 15 kg/m³, R_w=58 dB, R'$_w$ = min. 47 dB - příčka mezi hygienickými zázemími jednotlivých ubytovacích buněk, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 3 PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ, TL. 180 mm, NA DVOJITÉ KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50+R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x DESKAMI tl.12,5 mm AKUSTICKÝMI IMPREGNOVANÝMI MAI (DFH2). S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.40 mm, o min. objemové hmotnosti 15 kg/m³, R_w=58 dB, R'$_w$ = min. 47 dB - příčka mezi hygienickými zázemími jednotlivých ubytovacích buněk - vedení dešťové kanalizace, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 4 PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ, TL. 80 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DESKAMI tl.15 mm PROTIPOŽÁRNÍMI RF (DF). S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.50 mm, o min. objemové hmotnosti 40 kg/m³ - dělicí příčka mezi chodbou a místnostmi ve středovém traktu, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 5 PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ , TL. 75 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DESKAMI tl.12,5 mm IMPREGNOVANÝMI RBI (H2). S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.40 mm, o min. objemové hmotnosti 15 kg/m³ - dělicí příčka mezi předsíní a koupelnou

SDK 6 PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÁ , TL. 125 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 100, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x DESKAMI TL.12,5 mm, PROTIPOŽÁRNÍMI IMPREGNOVANÝMI RFI (DFH2) . S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.50 mm, o min. objemové hmotnosti 40 kg/m³, dělicí příčka mezi chodbou a místnostmi ve středovém traktu pro vedení instalací, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 7 PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ, TL. 125 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x DESKAMI tl.12,5 mm AKUSTICKÝMI MA (DF). S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.60 mm, o min. objemové hmotnosti 40 kg/m³, R_w=60 dB - příčka v místnosti VZT, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 8 STĚNA ŠACHET, TL. 80 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 2x DESKAMI tl.15 mm AKUSTICKÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI IMPREGNOVANÝMI MAI (DFH2), S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.50 mm, o min. objemové hmotnosti 50 kg/m³, R_w=37 dB - opláštění instalačních šachet, min. požadovaná požární odolnost EI 45

SDK 9 PŘEDSAZENÁ STĚNA , TL. 62,5 mm, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x DESKOU tl.12,5 mm IMPREGNOVANOU RBI (H2), BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE - instalační příčka v. 1200mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD MÍST.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA		STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
BNB01N03001	SCHODIŠTĚ	13,67	2,46	TERACO - stávající		VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03002	CHODBA	15,14	2,52	KERAMICKÁ DLAŽBA - stávající		VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ SKLOBETON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ SLP+NO
BNB01N03003	OSOBNÍ VÝTAH	4,58	2,90	-		VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03004	CHODBA	53,71	2,46	P02	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03055	KOPÍRKA ROZVODNA / KLUBOVNA	19,54	2,46	P02	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03056	SCHODIŠTĚ	18,73	2,46	P03	KERAMICKÁ DLAŽBA TERACO - stávající	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODLAHA P03 5,90 m2
BNB01N03057	KUCHYŇKA	12,15	2,45	P03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600 mm SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03058	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,92	2,46	P03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.2000 mm SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03059	UMÝVÁRNA	4,29	2,46	P03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.2000 mm SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03060	SUŠÁRNA	14,06	2,47	P02	PVC PVC SOKL. LIŠTA	KERAM. OBKLAD v.1200 mm SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OBKLAD ZA UMYVADLEM 1200mm
BNB01N03061	MEZISKLAD	4,25	2,46	P01	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
BNB01N03062	CHODBA	53,71	2,46	P02	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ SÁDROKARTON	VÁPENOCEMENT. OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ SLP+NO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50

STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD
OBJEKT:
PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 421-4
AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: Kounicova 50, Brno; pozemek parc. č. 891, k. ú. Ponava (611379)
DATUM: 03/20223
FORMÁT: 4 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 811/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
MĚŘÍTKO: 1:50
ZHOTOVITEL ČÁSTI:
VÝKRES: PŮDORYS STŘEDOVÉHO TRAKTU 2.-12. NP - nový stav
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079421-4/D.1.1
ČÍSLO VÝKRESU: 210
REVIZE: 00
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz