PŮDORYS 4.NP



LEGENDA SVÍTIDEL

A		– LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
B	KRYTÍ IP 30	B – LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm
D		– LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umývadlo
E	DALI	– LED svítidlo 26W/3300lm/IP40 přisazené na schodišti DALI předřadník
H		LED svítidlo přisazené 30W/m/IP40 ATYP – délka 5,0m v sestavě za chodby DALI předřadník
F		– LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/ 375mm přisazené na schodišti DALI předřadník
K		– LED svítidlo 44W/5000lm/IP40/480mm do pokoje

odvodný kabel NO přisazený
N1/1 – číslo napájecí větve; pořadové číslo svítidla

ohniodolný kabel NO vedeny samostatně
uchycení kabelů musí odpovídat požadavkům na ohniodolnou trasu s odolností 60min

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí

AKCE:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY:	Kounicova 50, Brno, pozemní parc. č. 891, k. ú. Pisárky (611379)
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s., Benešova 17, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. E. LANCMAN, lancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz

STUPEŇ PD:	Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD
OBJEKT:	
PROFESE:	D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2/2020 421-4
DATUM:	03.2020
FORMÁT:	A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE 1.NP
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	2/2020421-4/D.1.4.4
ČÍSLO VÝKRESU:	104
REVIZE:	00