

## SEZNAM POŽÁRNÍCH ELEMENTŮ

Zař.č.	Pozice	Umístění	Rozměr A	Rozměr B	Typ elementu	Specifikace	kód	Kusů
1	401	VZT 1 13.NP	315	315	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
1	402	VZT 1 13.NP	315	315	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
1	403	VZT 1 13.NP	315	315	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
1	404	VZT 1 13.NP	315	315	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
2	401	VZT 2 13.NP	400	400	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
2	402	VZT 2 13.NP	400	400	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
2	403	VZT 2 13.NP	560	250	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
2	404	VZT 2 13.NP	560	250	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	1
Rezerva	-	-	-	-	čtyřhranná protipožární klapka	dle podmínek výrobce	.01	8
								<b>Celkem 16</b>
Použité zkratky - .01 Provedení klapky bez servopohonu								
Napájení protipožárních klapek není požadováno. Monitoring protipožárních klapek není navržen.								