

LEGENDA:

- Ⓡ VÝSADBY – ROZCHODNÍKOVÁ SMĚS (VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY)
- Ⓣ VÝSADBY – TRVALKY (VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY)
- KAČÍREK (VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – DŘEVO (VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ŠLAPÁKY (VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY)
- SVÍTIDLO OSAZENÉ NA BETONOVÉM ZÁKLADU
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

SKLADBY:

Ⓓ
- DŘEVĚNÉ FOŠNY TL.20MM, MODŘÍN
- HRANOL, MODŘÍN 100/80MM
- TERČ
- DLAŽDICE 300/300MM
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- GEOTEXTILIE

} VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100MM
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE) 4MM
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY) 4MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽB KONSTRUKCE

Ⓡ
- VÝSADBA – ROZCHODNÍKY
- SUBSTRÁT PRO VÝSADBY
- AQUADESKA
- GEOTEXTILIE

} VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100MM
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE) 4MM
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY) 4MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽB KONSTRUKCE

Ⓣ
- VÝSADBA – TRVALKY
- SUBSTRÁT PRO VÝSADBY
- AQUADESKA
- GEOTEXTILIE

} VIZ. SADOVÉ ÚPRAVY

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100MM
- 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 8MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽB KONSTRUKCE

POZNÁMKY

POZN. 1 – ASFALTOVÉ PÁSY BUDOU NATAVENY NA STÁVAJÍCÍ PÁSY U ATIK A STĚN A ZATAŽENY POD NOVÉ OPLECHOVÁNÍ, KTERÉ BUDE PROVEDENO V ÚROVNI STÁVAJÍCÍHO, U SVĚTLÍKU BUDE PÁS ZATAŽEN POD OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU

POZN. 2 – PO ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A BETONOVÉ MAZANINY BUDE STÁVAJÍCÍ POVRCH PŘEBROUŠEN, ZAČIŠTĚN A NAPENETROVÁN. BUDE PROVEDEN BETONOVÝ POTĚR C25/30 VE SPÁDU V TL. 30–40MM, NA BETONOVÝ POTĚR BUDE PROVEDENA EPOXIDOVÁ STĚRKA

POZN. 3 – STÁVAJÍCÍ KOVOVÝ ŽLAB (90/160mm) BUDE REPASOVÁN (DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ KOTVENÍ), OKARTÁČOVÁN A NATŘEN 2x ANTIKOROZNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM

POZN. 4 – PROSTUP KONSTRUKCÍ, UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VEDENÍ KABELÁŽE, VIZ. SILNOPROUD

POZN. 5 – STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN BUDE OČIŠTĚNO OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A NÁSLEDNĚ OPATŘENO 2x NOVÝM ANTIKOROZNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM

POZN. 6 – STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ŽALUZIE (810/410MM) BUDOU OKARTÁČOVÁNY A OPATŘENY 2x NOVÝM ANTIKOROZNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM

POZN. 7 – BETONOVÉ ZÁKLADY PRO OSVĚTLENÍ, ROZMĚRY:150/180MM HL.200MM Z BETONU B30 S VLOŽENOU 2x KARI SÍTÍ OKA 100/100MM Ø4MM

POZN. 8 – VYZTUŽENÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE V MÍSTĚ KOTVENÍ KOŠŮ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:

P A K — PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, SPOL. S R.O. — ING. ARCH. V. ŠTĚPÁNKOVÁ, ING. ARCH. K. STEINHAUSEROVÁ — INFO@ARCHPAK.CZ, WWW.ARCHPAK.CZ, T +420 778 788 883, T +420 778 788 915

HL inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová		Projektant profese
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová		P A K
Vypracoval	Ing.Jan Mynář		
Investor	MU Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		
Stavba	Zelená střecha na budově ESF MU	Stupeň	DPS
		Datum	05/2023
		Formát	15 A4
		Zak. č.	3421
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	Měřítko	1:50
Název výkresu	Půdorys 3.NP- Zelená střecha (výřez) - nový stav	Č. výkresu	Revize
		102	00