

Vedeno k ústředně EPS, EZS a ER na vřátnici na úrovni 1.NP (nad tímto prostorem)

Stávající přístup z 2.PP do 1.NP do prostor vřátnice

EPS-JY(S)Y 1x2x0.8, el.inst.trubka PVC pr. 23mm  
EZS-FIP Sekol. 4x JYTY 4x1,  
2x el.inst.trubka PVC pr. 36mm  
ER - 4x CSFH-V180 E30, 2x1,5 BžcoS140, ohniod.přích., min. 10mm pod om.

250/50  
62/50  
1x oceloplechový pozinkovaný žlab 62/50  
(běžně kabeláž)  
1x oceloplechový pozinkovaný žlab 62/50 s funkcí integritou při požáru (vyhrazená PBR kabeláž-ER)


Nový přístup do 2.PP

EPS-JY(S)Y 1x2x0.8, el.inst.trubka PVC pr. 23mm  
PS-10x UTP 6.kat.5uJTY 4x1  
10x el.inst.trubka PVC pr. 36mm  
EZS-FIP Sekol. 4x JYTY 4x1,  
2x el.inst.trubka PVC pr. 36mm  
ER - 4x CSFH-V180 E30, 2x1,5 BžcoS140, ohniod.přích., min. 10mm pod om.  
UK-82x UTP 6.kat.,  
21x el.inst.trubka PVC pr. 23mm

250/50  
62/50  
1x oceloplechový pozinkovaný žlab 250/50 (běžně kabeláž)  
1x oceloplechový pozinkovaný žlab 62/50 s funkcí integritou při požáru (vyhrazená PBR kabeláž-ER)

Nový šikmý přístup do 2.PP

PS-10x UTP 6.kat.5uJTY 4x1  
10x el.inst.trubka PVC pr. 36mm  
UK-82x UTP 6.kat.,  
21x el.inst.trubka PVC pr. 23mm



0.000 = PODLAHY CHODBY P01050 (-3.420)

POPIS REVIZE:	DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: <b>Masarykova univerzita Právnická fakulta Veveří 158/70 611 80 Brno</b>		AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERALNÍ PROJEKTANT:  <b>TIPRO projekt s.r.o.</b> Kytěrová 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz		VEDOUČÍ PROJEKTU: ING.TITL	
SUBDODAVATEL: <b>Radomír KAISLER SLABOPROUDY.cz</b> Projektace sítí elektronických komunikací a slaboproudých rozvodů Majstalenky 10C, 638 00, Brno Telefon: +420 698 707 236 E-mail: kaiser@slaboproudy.cz		HIP: ING.HOLÍKOVÁ	
NÁZEV AKCE: <b>PrF MU - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 1.PP</b>		ARCHITEKT:	
ČÁST: <b>D.1.1.2.4. Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>		VYPRACOVAL: R.KAISLER 	
NÁZEV VÝKRESU: <b>PŮDORYS 2.PP</b>		DATUM: 01/2023	
ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.2.4.04</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023 - 02	
REVIZE: <b>00</b>		STUPEŇ: DPS	
MÉŘÍTKO: <b>1:200</b>			