

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Datovou zprávou

Číslo jednací: KHSJM 11791/2023/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 07863/2023
Vaše značka:
Vyřizuje: Mgr. Tesaříková

Telefon: 543 516 822
E-mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz

TIPRO projekt s.r.o.

Kociánka 8/10
61200 Brno - Sadová

IČ 26944685
ID schránky: tkg7dp7

V Brně, dne 22. února 2023

**VEVEŘÍ 158/70, BRNO, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY,
„PRF MU – DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 1. PP“, PARCELA Č. 1102/1, K.Ú. VEVERÍ –
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OHLÁŠENÍ STAVBY**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **na základě žádosti** o vydání závazného stanoviska **k ohlášení stavby** spojené se změnou v užívání části stavby, kterou podal dne 21.02.2023 TIPRO projekt s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, 61200 Brno – Sadová, IČ 26944685 (dále jen „žadatel“), která byla zaevidována pod č. j. KHSJM 11445/2023/BM/HP a je vedena ve spise zn. S-KHSJM 07863/2023, toto

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „NV č. 361/2007 Sb.“) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „NV č. 272/2011 Sb.“)

KHS JmK s ohlášením stavby **„PRF MU – DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 1. PP“, VEVERÍ 158/70, BRNO, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, PARCELA Č. 1102/1, K.Ú. VEVERÍ**

souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas **váže na splnění podmínek:**

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku vody z výtoku v m.č. P01049g, prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.

2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude KHS JmK předložen doklad o tom, že při stavbě nového vnitřního vodovodu v rámci předmětné stavby byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

O d ů v o d n ě n í

Předložená projektová dokumentace řeší **stavební úpravy části stávajících prostor v 1. PP** Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci navržených prací bude provedeno zrušení stávajícího, již delší dobu nevyužívaného prostoru bufetu a v tomto prostoru budou provedeny dispoziční úpravy tak, že **vznikne 5 nových kanceláří (čtyři se vstupem přes společnou chodbu a jedna se samostatným vstupem a zázemím s kuchyňkou a sanitárním zařízením)**. V nové vzniklé chodby bude také zřízena další malá kuchyňka.

V upravovaných prostorách budou rekonstruovány podlahy, budou osazeny **nové dveřní výplně**, budou rekonstruovány elektroinstalace, **vytápění, rozvody pitné vody a kanalizace**. V nově vzniklých místnostech budou provedeny nové vnitřní omítky.

Denní osvětlení kanceláří bude zajištěno stávajícími okny a bude doplněno osvětlením umělým LED svítidly. V únikové cestě bude instalováno nouzové osvětlení.

Větrání kanceláří bude přirozené okny.

Větrání sanitárního zařízení bude realizováno pomocí VZT zařízení (nucené odvětrání pomocí ventilátoru umístěného v podhledu, který bude spínáný současně s osvětlením a bude mít časový doběh). V kuchyňce kanceláře bude osazena cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem.

Stávající systém vytápění prostor právnické fakulty je teplovodní s nucenou cirkulací topné vody. Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice umístěná v samostatné místnosti objektu. Vytápění bude teplovodní cirkulační. Otopná tělesa budou demontována, nově natřena a opět namontována.

Ve všech nových místnostech budou provedeny hladké SDK podhledy, ve kterých budou osazena svítidla. Nad všemi okny bude v podhledu vytvořena vodorovná nika pro umístění boxu s návinem zatemňovací rolety, která bude ovládána mechanicky pomocí řetízků.

Na chodbách a v sanitárním zařízení bude provedena keramická dlažba, případně také keramický obklad stěn.

Sanitární zařízení pro zaměstnance, kteří budou mít pracoviště v nově vzniklých kancelářích, se nachází v docházkové vzdálenosti v objektu Právnické fakulty.

Staveniště

Dodavatelé stavby přizpůsobí bourací a všechny stavební práce tomu, aby okolní stavby nebylo rušeno nadměrným hlukem. Dodavatel stavby dále navrhne a provede taková opatření, aby nadměrně nezatěžoval okolní prostory prachem.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1, písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena k ověření shody použitých výrobků s požadavky § 5 odst. 1 a odst. 4 zákona č.258/2000 Sb.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. Adresát – TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 61200 Brno – Sadová, IČ 26944685, ID schránky: tkg7dp7
2. KHS JmK – spis HP, HOK