

GA15VSD+FF

Stroj: B1							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		4000	8000				
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x				
Vycištění skříně vzduchového filtru		x	x				
Vycištění kompresoru		x	x				
Výmena termostatického ventilu			x				
Kontr. a vycištění odlucovací kondenzátu		x	x				
Výmena vložky vzduchového filtru		x	x				
Výmena kompresorového oleje		x	x				
Výmena vložky odlucovace oleje		x	x				
Výmena filtru kompresorového oleje		x	x				
Servisní ventil minimálního tlaku			x				
Výmena zpětného ventilu			x				
Výmena elementu (výmenným způsobem)							
Kontrola hladiny oleje		x	x				
Výmena filtru rozvadece			x				
Kontr. úniku chladiva (FF)		x	x				
Kontr. rosného bodu a signalizace (FF)		x	x				
Vycištění bloku chladice (vnější)		x	x				
Vycištění chl. bloku (vnitřní/ vnější)							
Kontr. náboje/ lopatek chl. ventilátoru		x	x				
Kontrola prouku chladicího vzduchu		x	x				
Kontrola těsnosti		x	x				
Kontrola montážních prvků		x	x				
Kontrola elektrických komponent		x	x				

SF2 8bar Pack

Stroj: B2							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		2500		10000			
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x		x			
Kontrola		x		x			
Domazání ložisek - fixed scroll bearing				x			
Namazání ložisek klikové hrdele				x			
Vycištění krytu ventilátoru				x			
Výmena membrány sací klapky				x			
Kompletní oprava elementu kompresoru							
Kontr./ nast. bezp. ventilu + spínacu		x		x			
Vycištění kompresoru		x		x			
Výmena vložky vzduchového filtru		x		x			
Vycištění odlučovace vody		x		x			
Kontrola elektrických komponent		x		x			
Kontr. a vycištění odlučovací kondenzátu		x					
Kontrola odlučovace vody		x		x			
Výmena remenu (remenu)				x			

SF4 10bar

Stroj: B3							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		2500	5000				
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x				
Kontrola		x	x				
Domazání ložisek - fixed scroll bearing			x				
Namazání ložisek klikové hrdele			x				
Vycištění krytu ventilátoru							
Vycištění kompresoru		x	x				
Výměna membrány sací klapky			x				
Kompletní oprava elementu kompresoru							
Kontr./ nast. bezp. ventilu + spínacu		x	x				
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x				
Vycištění odlučovace vody		x	x				
Kontrola elektrických komponent		x	x				
Kontr. a vycištění odlučovacu kondenzátu		x					
Kontrola odlučovace vody		x	x				
Výměna remenu (remenu)			x				

SF8 10bar

Stroj: B5							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		2500	5000	10000			
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x	x			
Kontrola		x	x	x			
Domazání ložisek - fixed scroll bearing			x	x			
Namazání ložisek klikové hrdele			x	x			
Vycištění krytu ventilátoru				x			
Vycištění kompresoru		x	x	x			
Výměna membrány sací klapky			x	x			
Kompletní oprava elementu kompresoru							
Kontr./ nast. bezp. ventilu + spínacu		x	x	x			
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x	x			
Vycištění odlučovace vody		x	x	x			
Kontrola elektrických komponent			x	x			
Kontr. a vycištění odlučovacu kondenzátu		x	x	x			
Kontrola odlučovace vody			x	x			
Výměna remenu (remenu)			x	x			

SF11 10bar

Stroj: B8							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		2500	5000	10000			
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x	x			
Kontrola		x	x	x			
Domazání ložisek - fixed scroll bearing			x	x			
Namazání ložisek klikové hrdele			x	x			
Vycištění krytu ventilátoru				x			
Vycištění kompresoru		x	x	x			
Výměna membrány sací klapky			x	x			
Kompletní oprava elementu kompresoru							
Kontr./ nast. bezp. ventilu + spínacu		x	x	x			
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x	x			
Vycištění odlučovace vody		x	x	x			
Kontrola elektrických komponent		x	x	x			
Kontr. a vycištění odlučovacu kondenzátu		x	x	x			
Kontrola odlučovace vody		x	x	x			
Výměna remenu (remenu)			x	x			

SF11+ 10barPack

Stroj: B12							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		2500	5000	10000			
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x	x			
Vycištění kompresoru		x	x	x			
Namazání ložisek klikové hrádele			x				
Vycištění krytu ventilátoru			x	x			
Výměna membrány sací klapky			x	x			
Kompletní oprava elementu kompresoru							
Kontr. a vycištění odlucovací kondenzátu		x	x	x			
Kontrola elektrických komponent		x	x	x			
Kontrola remenového převodu		x					
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x	x			
Výměna filtrační hmoty		x	x	x			
Výměna remenu (remenu)			x	x			
Kompletní oprava zpetného ventilu			x	x			
Domazání ložisek - fixed scroll bearing			x				

LF10 10bar

Stroj: B13							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		2000	8000				
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x				
Kontrola		x	x				
Kompletní oprava regulačního ventilu			x				
Vyčištění vzd. filtru a sací komory		x	x				
Odkalení vzdušníku		x	x				
Kontrola a vyčištění kompresoru		x	x				
Kontrola bezpečnostních prvků		x	x				
Kontrola elektrických komponent		x	x				
Kontrola regulačního ventilu		x	x				
Výměna vložky vzduchového filtru		x	x				
Výměna kotoucu			x				

Stroj: B14							
Typ servisu	I	A	B	C	D	E	F
Servisní interval (provozní hodiny)		6000	12000	24000			
Obeznamení se s bezpečnostními předpisy zákazníka		x	x	x			
Kontrola		x	x	x			
Výměna sušiva			x	x			
Kompletní oprava ventilu odvětrání				x			
Výměna elektromagnetických ventilů				x			
Vyčištění tlumice, výměna dle potr.		x	x	x			
Kontrola uvolněných spoju v rozvadeci		x	x	x			
Kontrola těsnosti		x	x	x			
Kontrola cyklu regenerace		x	x	x			
Kontrola úbytku tlaku		x	x	x			
Vým. filtr. vložek: předfiltr a filtr		x	x	x			

Servis vývěvy RA 0305D

Pravidelný roční servis zahrnuje:

- Celková kontrola zařízení
- Výměnu oleje a olejového filtru
- Kontrola vstupního filtru (pokud je osazen)
- Kontrola sání (sítka, zpětná klapka)
- Kontrola pracovního prostoru
- Kontrola netěsností
- Kontrola hlučnosti

Dvouletý servis zahrnuje pravidelný roční servis +

- Výměna odlučovacích filtrů a buničiny (mřížky)
- Výměna vstupního filtru (pokud je osazen)
- Měření koncového tlaku

Servis VTLF 2.250

Ročně nebo 1000 mh

- Filtr sací TLF/XLF 2.200, 2.250

3 roky nebo 3000 mh

- Lamela TLF 250/360
- Promazání, Amblygon TA 15/2, 2x 10g

Servis Antares ATT025 ES

	Kód	Popis	1(5). rok	2(6). rok	3(7). rok	4(8). rok
1	CP3025XL	Filtrační vložky	1	1	1	1
2	CP3025ZL	Filtrační vložky	2	2	2	2
4	RKESC-KE/KEN-230AV	Coil solenoid valve block 4pcs	0	1	0	1
5	ZHM100/450	Dew Point Sensor	0	0	0	1
6	RKK10-K25/25/VS	Oring set	0	1	0	1
7	RKK10-K25/25/VSRV	Wearing part non return	0	1	0	1
8	398H275559	Probe temperature	0	0	0	1
9	398H275893	Thermal resistance	0	0	0	2
10	398H275895	Probe temperature	0	0	0	1
11	398H275899	Probe temperature	0	0	0	2
12	DESPAC5WS	Despac adsorbent pack	0	0	0	3
13	SDD-40/AL	Silencer	0	0	0	1

Pravidelný servis kompresoru Bauer G15.1-7,5-5

1. Obsah ročního (1000 mth) servisu:

- 1x sada ND pro Roční/1000 mth servis
- 5 l syntetického oleje N28355
- 1x filtr oleje N25326
- Práce – Roční/1000 mth servis (odhad doby práce 8h / 1x technik)
- 1x Výjezd technika (na místo plnění a zpět)

2. Obsah dvouletého (2000 mth) servisu:

- 1x sada ND pro 2000 mth servis
 - 3x sada ND odkalovacího ventilu
 - 5 l syntetického oleje N28355
 - 1x filtr oleje N25326
 - Práce – 2000 mth servis (odhad doby práce 8h / 2x technik)
 - 1x Výjezd technika (na místo plnění a zpět)
-
- Filtrační systém kompresoru obsahuje 1x filtrační patronu jímající ze stlačeného He olej a vlhkost. Její nasycení a potřeba výměny je velmi výrazně závislá na tepelných podmínkách v kompresorově a obsahu vlhkosti ve stlačovaném He.
 - Protože nejsou známy uvedené podmínky provozu kompresoru, lze interval výměny filtrační patrony odhadnout jen velmi těžko. Standardně se pro daný filtrační systém předpokládá 100 mth do nasycení patrony.
 - S ohledem na relativně vysokou vlhkost helia je používána patrona 060036. Při náběhu 260 mth / rok lze předpokládat 2-3 výměny filtrační patrony / rok. Výměnu může provádět obsluha kompresoru, nebo v případě požadavku servisní technika. Filtrační patrony – jedná se o náhradní díly – jejich cena a případná výměna se řídí ustanovením smlouvy.
 - Na plynovém zařízení bude dle platné legislativy provedena každý rok Prohlídka plynového zařízení (je součástí ceny Ročního servisu) a každý třetí rok Revize plynového zařízení dle ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

Servis – vývěva D.V.P. LC.205 a vývěva BGS 340 PBOM

Náhradní díly pro olejovou vývěvu DVP LC.205

Základní roční servis vývěvy LC.205

Servisní sada pro základní servis
Olej VM 100, 5 litrů náplně / 1 vývěva
Náhradní vložka filtru CV6 – 2“

GO vývěvy LC.205

Náhradní díly (sada ložisek, sada těsnění, lamely, zpětná klapka)
Servisní sada pro základní servis
Olej VM 100, 5 litrů náplně / 1 vývěva
Náhradní vložka filtru CV6 – 2“

Náhradní díly pro BGS 340 PBOM

Základní roční servis vývěvy BGS 340 PBOM

Sada odlučovačů oleje
Olejevý filtr 100-340 PBO-M 34204
Olej TORR 100, 9 litrů na náplně / 1 vývěva
Filtrační vložka CMV 340

GO vývěvy BGS 340 PBOM

Sada odlučovačů oleje
Olejevý filtr 100-340 PBO-M 34204
Olej TORR 100, 9 litrů na náplně / 1 vývěva
Náhradní díly (sada ložisek, sada těsnění, lamely, zpětná klapka)
Filtrační vložka CMV 340

