


UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	



Revize
00 2023 - 10 - 15
01
02
03

Vypracoval	Ivana Dědková
Ved. projektant	Ing. Jan Novotný



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	10 - ELEKTROINSTALACE
Název výkresu	PŘEHLED OBVODŮ
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	8 × A4
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	10	004	00

A19
Silnoproud DSP+DPS
Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
19RU									
vývody do místností dle požadavku profese VZT									
2 NP									
19RU	232					1			požární klapka
19RU	232					1			požární klapka
19RU	207					1			požární klapka
19RU	207					1			požární klapka
19RU	207					1			požární klapka
19RU	227					1			požární klapka
19RU	227					1			požární klapka
19RU	218					1			požární klapka
19RU	218					1			požární klapka
19RU	217					1			požární klapka
19RU	217					1			požární klapka
	KABEL CELKEM		1-CXKH-R 3x1,5					180	
3 NP									
19RU	307					1			požární klapka
19RU	307					1			požární klapka
19RU	327					1			požární klapka
19RU	327					1			požární klapka
19RU	327					1			požární klapka
19RU	324					1			požární klapka
19RU	324					1			požární klapka
19RU	312					1			požární klapka
19RU	312					1			požární klapka
19RU	317					1			požární klapka
19RU	317					1			požární klapka
	KABEL CELKEM		1-CXKH-R 3x1,5					180	
19RU	CBS		1-CXKH-R 3x2,5					30	
19RU	CBS		1-CXKH-R 3x2,5					30	

A19

Silnoproud DSP+DPS

Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
19RMS21									
19RMS21	M-1	z m.č.XXX							Prívod, vypínač
19RMS21	PA								
19RMS21	PA-1	207	Cu 1x16					15	MA-1
19RMS21	PA-2	213	Cu 1x16					20	MA-2
19RMS21	M-11	rezerva					16C/3		
19RMS21	M-12	rezerva					16C/3		
19RMS21	M-13	rezerva					16C/3		
19RMS21	M-21	233	1-CXKH-R 3x1,5			1	1C/1	25	větrání toalet
19RMS21	M-22	204	1-CXKH-R 3x1,5			1	1C/1	25	větrání toalet
19RMS21	M-23	rezerva					16C/1		
19RMS21	M-24	rezerva					16C/1		
19RMS21	M-25	rezerva					16C/1		
19RMS21	LM-1	204, 205, 233 až 239	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	70	
19RMS21	LM-2	207, 208, 209	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	50	
19RMS21	LM-3	211, 212, 213	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	60	
19RMS21	LM-4	231a, 232	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	60	
19RMS21	LM-5	231	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	70	
19RMS21	LM-6	rezerva					10C/1N		
19RMS21	LM-7	rezerva					10C/1N		
19RMS21	LM-8	rezerva					10C/1N		
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.207									
19RMS21	MF-11	207	1-CXKH-R 5x2,5		1		16C/3N	22	centrifuga
19RMS21	MF-12	207	1-CXKH-R 5x2,5		1		16C/3N	18	centrifuga
19RMS21	MF-13	207	1-CXKH-R 5x2,5		1		16C/3N	18	centrifuga
19RMS21	MF-14	207	1-CXKH-R 5x2,5		1		16C/3N	18	příprava třepačka
19RMS21	MF-15	rezerva					16C/3N		
19RMS21	MF-21	204	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.207									
19RMS21	MF-22	207	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	22	pracovní stůl
19RMS21	MF-23	207	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	22	pracovní stůl
19RMS21	MF-24	207	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	22	příprava centr. 1f
19RMS21	MF-25	207	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	příprava centr. 1f
19RMS21	MF-26	207	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	příprava centr. 1f
19RMS21	MF-27	207	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	třepačka
19RMS21	MF-28	207	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	parapetní žlab
19RMS21	MF-29	207	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	18	lednice, úklid
19RMS21	MF-30	208	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	18	sklad
19RMS21	MF-31	209	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	18	sklad
19RMS21	MF-32	211	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	20	sklad
19RMS21	MF-33	212	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	
19RMS21	MF-34	212	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	22	chladnička
19RMS21	MF-35	212	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	22	parap.žlab,úklid
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.213									
19RMS21	MF-36	213	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	parapetní žlab
19RMS21	MF-37	213	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	25	
19RMS21	MF-38	213	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
19RMS21	MF-39	rezerva					16C/1N		
19RMS21	MF-40	rezerva					16C/1N		
19RMS21	MF-41	231	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	25	pracoviště
19RMS21	MF-42	231	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	u umyvadla
19RMS21	MF-43	231	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	28	+1zás.úklid žlab
19RMS21	MF-44	231	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	35	pracoviště
19RMS21	MF-45	231	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	35	pracoviště
19RMS21	MF-46	231	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	32	pracoviště
19RMS21	MF-47	231a	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	u umyvadla
19RMS21	MF-48	231a	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
19RMS21	MF-49	231a	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	30	parapetní žlab
19RMS21	MF-50	232	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	30	kuchyňská linka
19RMS21	MF-51	232	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	30	kuchyňská linka
19RMS21	MF-52	232	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	30	kuchyňská linka

19RMS21	MF-53	232	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 kuchyňská linka
19RMS21	MF-54	232	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	28 kuchyňka
19RMS21	MF-55	232	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	28 kuchyňka
19RMS21	MF-56	233	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25 toalety
19RMS21	MF-57	201	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	40 chodba
19RMS21	MF-58	231a	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 WIFI
19RMS21	MF-59	213	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 WIFI
19RMS21	MF-60	201 nika	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	25 žaluzie
19RMS21	MF-61	207,208,209	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	80 žaluzie
19RMS21	MF-62	211,212,213	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	90 žaluzie
19RMS21	MF-63	231	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	80 žaluzie
19RMS21	MF-64	231a,232	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	40 žaluzie
19RMS21	MF-65	235	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	30 aut.splachování
19RMS21	MF-66	koridor do 201	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20 19-DHM-2
19RMS21	MF-67	koridor do 201	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20 EV6
19RMS21	MF-68	207,212,213	1-CXKH-R 3x1,5	4	10C/1N	70 fancoily
19RMS21	MF-69	207,212,213	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	30 Rozvodnice MaR
19RMS21	MF-70	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-71	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-72	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-73	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-74	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-75	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-76	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-77	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-78	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-79	rezerva			16C/1N	
19RMS21	MF-80	rezerva			16C/1N	
19RMS21	D-1	z m.č.XXX				Prívod, vypínač
19RMS21	PA					
19RMS21	D-21	rezerva			10C/1	
19RMS21	D-22	rezerva			10C/1	
19RMS21	D-23	rezerva			10C/1	
19RMS21	LD-1	201, 202	1-CXKH-R 3x1,5	0,33	10C/1N	100
19RMS21	LD-2	řídící jednotka pro svítidla 2. a 3.np			10C/1	9 modulů
19RMS21	LD-3	rezerva				
19RMS21	N-1.1	monitor NO			6C/3	
19RMS21	DF-11	rezerva			16C/3N	
19RMS21	DF-12	rezerva			16C/3N	
19RMS21	DF-13	rezerva			16C/3N	
19RMS21	DF-21	212	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS21	DF-22	212	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	22 mraznička
19RMS21	DF-23	rezerva			16C/1N	
19RMS21	DF-24	rezerva			16C/1N	
19RMS21	DF-25	rezerva			16C/1N	
19RMS21	DF-26	201	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	25 EZS
19RMS21	UPS	z m.č.XXX				Prívod, bypass
19RMS21	U-21	rezerva			16C/1N	
19RMS21	U-22	rezerva			16C/1N	
19RMS21	U-23	rezerva			16C/1N	
19RMS21	U-24	rezerva			16C/1N	
19RMS21	U-25	rezerva			16C/1N	
		haVARNÍ VYPNUTÍ CELKOVĚ	1-CXKH-R 2x1,5			500

19RMS22

19RMS22	M-1	z m.č.XXX				Prívod, vypínač
19RMS22	PA					
19RMS22	PA-1	215	Cu 1x16			20 MA-1
19RMS22	PA-2	221	Cu 1x16			25 MA-2
19RMS22	PA-3	222	Cu 1x16			30 MA-3
19RMS22	PA-4	224	Cu 1x16			15 MA-4
19RMS22	PA-5	227	Cu 1x16			10 MA-5
19RMS22	PA-6	229	Cu 1x16			20 MA-6

19RMS22	M-11	rezerva				16C/3	
19RMS22	M-12	rezerva				16C/3	
19RMS22	M-13	rezerva				16C/3	
19RMS22	M-21	217	1-CXKH-R 3x2,5			16C/1	kom.chl.
19RMS22	M-22	rezerva				16C/1	
19RMS22	M-23	rezerva				16C/1	
19RMS22	LM-1	214, 215	1-CXKH-R 3x1,5	0,45		10C/1N	60
19RMS22	LM-2	216, 218	1-CXKH-R 3x1,5	0,40		10C/1N	50
19RMS22	LM-3	219, 221	1-CXKH-R 3x1,5	0,45		10C/1N	65
19RMS22	LM-4	229	1-CXKH-R 3x1,5	0,40		10C/1N	50
19RMS22	LM-5	229	1-CXKH-R 3x1,5	0,30		10C/1N	40
19RMS22	LM-6	224	1-CXKH-R 3x1,5	0,60		10C/1N	65
19RMS22	LM-7	222, 227	1-CXKH-R 3x1,5	0,60		10C/1N	75
19RMS22	LM-8	rezerva				10C/1N	
19RMS22	LM-9	rezerva				10C/1N	
19RMS22	LM-10	rezerva				10C/1N	
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.215							
19RMS22	MF-11	215	1-CXKH-R 5x2,5	1		16C/3N	30
19RMS22	MF-12	215	1-CXKH-R 5x2,5	1		16C/3N	30
19RMS22	MF-13	215	1-CXKH-R 5x2,5	1		16C/3N	30
19RMS22	MF-14	215	1-CXKH-R 5x2,5	1		16C/3N	32 stůl uprostřed
19RMS22	MF-15	rezerva				16C/3N	
19RMS22	MF-21	214	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.215							
19RMS22	MF-22	215	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30
19RMS22	MF-23	215	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30
19RMS22	MF-24	215	1-CXKH-R 3x2,5	6		16C/1N	35 parapetní žlab,úklid
19RMS22	MF-25	215	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	28
19RMS22	MF-26	215	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	32 +stůl uprostřed
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.216							
19RMS22	MF-27	216	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	25 parapetní žlab,úklid
19RMS22	MF-28	216	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	22
19RMS22	MF-29	216	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	22
19RMS22	MF-30	216	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	22
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.217							
19RMS22	MF-31	217	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25 komorová lednice
19RMS22	MF-32	217	1-CXKH-R 3x2,5	5		16C/1N	20 komorová lednice
19RMS22	MF-33	218	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	25 parapetní žlab,úklid
19RMS22	MF-34	218	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	25 pracoviště
19RMS22	MF-35	218	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	23 u umyvadla
19RMS22	MF-36	219	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	23 u umyvadla
19RMS22	MF-37	219	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	25 pracoviště
19RMS22	MF-38	219	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	28 parapetní žlab,úklid
19RMS22	MF-39	219	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	28 pracoviště
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.221							
19RMS22	MF-40	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	28 v nábytku
19RMS22	MF-41	221	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	28
19RMS22	MF-42	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	28 v nábytku
19RMS22	MF-43	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	28
19RMS22	MF-44	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	28
19RMS22	MF-45	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS22	MF-46	221	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS22	MF-47	221	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-48	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-49	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-50	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-51	221	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-52	221	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	35
19RMS22	MF-53	221	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	35
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.222							
19RMS22	MF-54	222	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	38
19RMS22	MF-55	222	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	38 v nábytku
19RMS22	MF-56	222	1-CXKH-R 3x2,5	5		16C/1N	38
19RMS22	MF-57	222	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	38
19RMS22	MF-58	222	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	40 parapetní žlab
19RMS22	MF-59	222	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	40

19RMS22	MF-60	222	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	40
19RMS22	MF-61	rezerva			16C/1N	
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.224						
19RMS22	MF-62	224	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	20
19RMS22	MF-63	224	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20
19RMS22	MF-64	224	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20
19RMS22	MF-65	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS22	MF-66	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS22	MF-67	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
19RMS22	MF-68	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 v nábytku
19RMS22	MF-69	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 v nábytku
19RMS22	MF-70	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 v nábytku
19RMS22	MF-71	224	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS22	MF-72	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35 stůl střed
19RMS22	MF-73	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35 stůl střed
19RMS22	MF-74	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35 stůl střed
19RMS22	MF-75	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35 stůl střed
19RMS22	MF-76	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	35 stůl střed
19RMS22	MF-77	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-78	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-79	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-80	224	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	32 stůl střed
19RMS22	MF-81	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	32 stůl střed
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.227						
19RMS22	MF-82	227	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20
19RMS22	MF-83	227	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	20
19RMS22	MF-84	227	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	18 chladničky
19RMS22	MF-85	227	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	18
19RMS22	MF-86	227	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	18
19RMS22	MF-87	227	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	18
19RMS22	MF-88	227	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	20
19RMS22	MF-89	227	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	20
19RMS22	MF-90	227	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	22 parapetní žlab
HAVARIJNÍ VYP. - 2x M.Č.229						
19RMS22	MF-91	229	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25
19RMS22	MF-92	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	25 v nábytku
19RMS22	MF-93	229	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25
19RMS22	MF-94	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	25 v nábytku
19RMS22	MF-95	229	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	28 parapetní žlab
19RMS22	MF-96	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	25 stůl střed
19RMS22	MF-97	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	25 stůl střed
19RMS22	MF-98	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	25 stůl střed
19RMS22	MF-99	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	25 stůl střed
19RMS22	MF-100	229	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25 stůl střed
19RMS22	MF-101	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 stůl střed
19RMS22	MF-102	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 stůl střed
19RMS22	MF-103	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 stůl střed
19RMS22	MF-104	229	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30 stůl střed
19RMS22	MF-105	229	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 stůl střed
19RMS22	MF-106	rezerva			16C/1N	
19RMS22	MF-107	206	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	40 chodba
19RMS22	MF-108	227	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	7 WIFI
19RMS22	MF-109	221	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20 WIFI
19RMS22	MF-110	rezerva			10C/1N	rezerva pro zař.žaluzie
19RMS22	MF-111	214,215,216	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	70 žaluzie
19RMS22	MF-112	218,219	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	40 žaluzie
19RMS22	MF-113	221,222	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	70 žaluzie
19RMS22	MF-114	224	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	60 žaluzie
19RMS22	MF-115	227	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	25 žaluzie
19RMS22	MF-116	229	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	60 žaluzie
19RMS22	MF-117	214,215,216,221,222	1-CXKH-R 3x1,5	5	10C/1N	95 fancoily
19RMS22	MF-118	224,227,229	1-CXKH-R 3x1,5	6	10C/1N	80 fancoily
19RMS22	MF-119	222	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	70 UV LAMPA+zařízení
19RMS22	MF-120	214,215,216,221,222	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	70 Rozvodnice MaR
19RMS22	MF-121	224,227,229	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	60 Rozvodnice MaR
19RMS22	MF-122	rezerva			16C/1N	
19RMS22	MF-123	rezerva			16C/1N	
19RMS22	MF-124	rezerva			16C/1N	
19RMS22	MF-125	rezerva			16C/1N	
úklidové zásuvky laboratoří						
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.221						
19RMS22	MF-151	221	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	35 úklid laboratoře

19RMS22	MF-152	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.222 222	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 úklid laboratoře
19RMS22	MF-153	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.224 224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 úklid laboratoře
19RMS22	MF-154	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.227 227	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 úklid laboratoře
19RMS22	MF-155	HAVARIJNÍ VYP. - 2x M.Č.229 229	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40 úklid laboratoře
19RMS22	D-1	z m.č.XXX				Prívod, vypínač
19RMS22	PA					
19RMS22	D-21	rezerva			10C/1	
19RMS22	D-22	rezerva			10C/1	
19RMS22	D-23	rezerva			10C/1	
19RMS22	LD-1	206	1-CXKH-R 3x1,5	0,36	10C/1N	85
19RMS22	LD-2	rezerva			10C/1N	
19RMS22	N-1.1	monitor NO			6C/3	
19RMS22	DF-11	rezerva			16C/3N	
19RMS22	DF-12	rezerva			16C/3N	
19RMS22	DF-13	rezerva			16C/3N	
19RMS22	DF-21	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.216 216	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	22
19RMS22	DF-22	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.221 221	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	35
19RMS22	DF-23	221	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	33
19RMS22	DF-24	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.222 222	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30
19RMS22	DF-25	222	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
19RMS22	DF-26	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.224 224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS22	DF-27	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS22	DF-28	224	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	25 chladničky, mraz.
19RMS22	DF-29	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.227 227	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	18
19RMS22	DF-30	HAVARIJNÍ VYP. - 2x M.Č.229 229	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	25 chladničky
19RMS22	DF-31	rezerva			16C/1N	
19RMS22	DF-32	rezerva			16C/1N	
19RMS22	DF-33	rezerva			16C/1N	
19RMS22	DF-34	rezerva			16C/1N	
19RMS22	DF-35	rezerva			16C/1N	
19RMS22	DF-36	206,214,215	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	25 EZS
19RMS22	UPS	z m.č.XXX				Prívod, bypass
19RMS22	U-21	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.221 221	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS22	U-22	221	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS22	U-23	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.224 224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS22	U-24	224	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS22	U-25	rezerva			16C/1N	
19RMS22	U-26	rezerva			16C/1N	
19RMS22	U-27	rezerva			16C/1N	
19RMS22	U-28	rezerva			16C/1N	
		haVARNÍ VYPNUTÍ CELKOVĚ	1-CXKH-R 2x1,5			500

BS		Bateriový systém nouzového osvětlení		
BS	201	2.np	1-CSKH-V 3x4	90
			1-CSKH-V 3x2,5	100
BS	202	2.np	1-CSKH-V 3x4	90
			1-CSKH-V 3x2,5	100
BS	301	3.np	1-CSKH-V 3x4	100
			1-CSKH-V 3x2,5	100
BS	302	3.np	1-CSKH-V 3x4	100
			1-CSKH-V 3x2,5	100
BS		přívod z ?????	1-CSKH-V 3x6	
BS		monitorování rozvaděčů	1-CXKH-R 2x1,5	150

S-Cebtrum
Silnoproud DSP+DPS
Přehled obvodů

rozdávěč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
19RMS31									
19RMS31	M-1	z m.č.XXX							Prívod, vypínač
19RMS31	PA								
19RMS31	PA-1	308b	Cu 1x16					25	MA-1
19RMS31	PA-2	308a	Cu 1x16					20	MA-2
19RMS31	M-11	rezerva					16C/3		
19RMS31	M-12	rezerva					16C/3		
19RMS31	M-13	rezerva					16C/3		
19RMS31	M-21	304	1-CXKH-R 3x1,5			1	1C/1	25	větrání toalet
19RMS31	M-22	328	1-CXKH-R 3x1,5			1	1C/1	25	větrání toalet
19RMS31	M-23	rezerva					16C/1		
19RMS31	M-24	rezerva					16C/1		
19RMS31	M-25	rezerva					16C/1		
19RMS31	LM-1	304, 305, 328, 329,332 až 336	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N		
19RMS31	LM-2	307, 326, 327	1-CXKH-R 3x1,5	0,55			10C/1N		
19RMS31	LM-3	308a, 308b	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N		
19RMS31	LM-4	rezerva					10C/1N		
19RMS31	LM-5	rezerva					10C/1N		
19RMS31	MF-11	rezerva	1-CXKH-R 5x2,5				16C/3N		
19RMS31	MF-12	rezerva	1-CXKH-R 5x2,5				16C/3N		
19RMS31	MF-13	rezerva	1-CXKH-R 5x2,5				16C/3N		
19RMS31	MF-21	328	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	20	
19RMS31	MF-22	327	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	kuchyňská linka
19RMS31	MF-23	327	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	kuchyňská linka
19RMS31	MF-24	327	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	kuchyňská linka
19RMS31	MF-25	327	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	kuchyňská linka
19RMS31	MF-26	327	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	25	kuchyňka
19RMS31	MF-27	326	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	20	
19RMS31	MF-28	326	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	20	
19RMS31	MF-29	326	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	25	parapetní žlab
19RMS31	MF-30	326	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	27	parapetní žlab
19RMS31	MF-31	326	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25	podlahová krabice
19RMS31	MF-32	326	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25	podlahová krabice
19RMS31	MF-33	326	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25	podlahová krabice
19RMS31	MF-34	326	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	plátno
19RMS31	MF-35	326	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	15	projektor
19RMS31	MF-36	326	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	10	kamera
19RMS31	MF-37	326	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	18	
19RMS31	MF-38	326	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	18	
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.308b									
19RMS31	MF-39	308b 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	30	
19RMS31	MF-40	308b 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	30	
19RMS31	MF-41	308b 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	30	
19RMS31	MF-42	308b 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	30	parapetní žlab
19RMS31	MF-43	308b 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	33	
19RMS31	MF-44	308b 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	33	
19RMS31	MF-45	308b 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	30	parapetní žlab
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.308a									
19RMS31	MF-46	308a 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25	
19RMS31	MF-47	308a 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
19RMS31	MF-48	308a 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	30	parapetní žlab
19RMS31	MF-49	308a 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	parapetní žlab
19RMS31	MF-50	308a 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	32	parapetní žlab
19RMS31	MF-51	307	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	30	
19RMS31	MF-52	304	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	25	toalety
19RMS31	MF-53	rezerva					16C/1N		
19RMS31	MF-54	301	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	35	chodba
19RMS31	MF-55	308a	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	15	WIFI
19RMS31	MF-56	326	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	15	WIFI
19RMS31	MF-57	301 nika	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	25	žaluzie
19RMS31	MF-58	327,326	1-CXKH-R 3x1,5			4	10C/1N	90	žaluzie
19RMS31	MF-59	308b,308a	1-CXKH-R 3x1,5			4	10C/1N	90	žaluzie
19RMS31	MF-60	335	1-CXKH-R 3x1,5			1	10C/1N	30	aut.splachování

19RMS31	MF-61	koridor do 301	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20 19-DHM-2
19RMS31	MF-62	koridor do 301	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	20 EV6
19RMS31	MF-63	301	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	25 střešní vpust'
19RMS31	MF-64	326	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	25 fancoily
19RMS31	MF-65	308b,308a	1-CXKH-R 3x1,5	4	10C/1N	35 fancoily
19RMS31	MF-66	326,308b,308a,307	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	45 Rozvodnice MaR
19RMS31	MF-67	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-68	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-69	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-70	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-71	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-72	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-73	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-74	rezerva			16C/1N	
19RMS31	MF-75	rezerva			16C/1N	

úklidové zásuvky laboratoří

HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.308b						
19RMS31	MF-151	308b	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25 úklid laboratoře

HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.308a						
19RMS31	MF-152	308a	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20 úklid laboratoře

19RMS31	D-1	z m.č.XXX				Prívod, vypínač
19RMS31	PA					

19RMS31	D-21	301	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1	25 EZS
19RMS31	D-22	rezerva			10C/1	
19RMS31	D-23	rezerva			10C/1	

19RMS31	LD-1	301, 302	1-CXKH-R 3x1,5	0,36	10C/1N	
19RMS31	LD-2	326	1-CXKH-R 3x1,5	0,15	10C/1N	
19RMS31	LD-3	rezerva			10C/1N	

19RMS31	N-1.1	monitor NO			6C/3	
---------	-------	------------	--	--	------	--

19RMS31	DF-11	rezerva			16C/3N	
19RMS31	DF-12	rezerva			16C/3N	
19RMS31	DF-13	rezerva			16C/3N	

HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.308b						
19RMS31	DF-21	308b 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
19RMS31	DF-22	308b 2.pol	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30

HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.308a						
19RMS31	DF-23	308a 1.pol	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	35

19RMS31	DF-24	rezerva			16C/1N	
19RMS31	DF-25	rezerva			16C/1N	
19RMS31	DF-26	301	1-CXKH-R 3x1,5	2	10C/1N	25 EZS

19RMS31	UPS	z m.č.XXX				Prívod, bypass
---------	-----	-----------	--	--	--	----------------

19RMS31	U-21	rezerva			16C/1N	
19RMS31	U-22	rezerva			16C/1N	
19RMS31	U-23	rezerva			16C/1N	
19RMS31	U-24	rezerva			16C/1N	
19RMS31	U-25	rezerva			16C/1N	

haVARNÍ VYPNUTÍ CELKOVĚ 1-CXKH-R 2x1,5 500

19RMS32

19RMS32	M-1	z m.č.XXX				Prívod, vypínač
19RMS32	PA					

19RMS32	PA-1	317	Cu 1x16			25 MA-1
19RMS32	PA-2	311	Cu 1x16			30 MA-2
19RMS32	PA-3	316	Cu 1x16			20 MA-3
19RMS32	PA-4	313	Cu 1x16			15 MA-4
19RMS32	PA-5	324	Cu 1x16			12 MA-5
19RMS32	PA-6	325	Cu 1x16			20 MA-6

19RMS32	M-11	rezerva			16C/3	
---------	------	---------	--	--	-------	--

19RMS32	M-12	rezerva				16C/3	
19RMS32	M-13	rezerva				16C/3	
19RMS32	M-21	rezerva				16C/1	
19RMS32	M-22	rezerva				16C/1	
19RMS32	M-23	rezerva				16C/1	
19RMS32	LM-1	309, 323a, 323b	1-CXKH-R 3x1,5	0,50		10C/1N	
19RMS32	LM-2	317, 331	1-CXKH-R 3x1,5	0,60		10C/1N	
19RMS32	LM-3	317, 318	1-CXKH-R 3x1,5	0,50		10C/1N	
19RMS32	LM-4	322, 325	1-CXKH-R 3x1,5	0,50		10C/1N	
19RMS32	LM-5	312, 324	1-CXKH-R 3x1,5	0,50		10C/1N	
19RMS32	LM-6	313	1-CXKH-R 3x1,5	0,40		10C/1N	
19RMS32	LM-7	311, 316	1-CXKH-R 3x1,5	0,60		10C/1N	
19RMS32	LM-8	rezerva				10C/1N	
19RMS32	LM-9	rezerva				10C/1N	
19RMS32	LM-10	rezerva				10C/1N	
19RMS32	MF-11	rezerva	1-CXKH-R 5x2,5			16C/3N	
19RMS32	MF-12	rezerva	1-CXKH-R 5x2,5			16C/3N	
19RMS32	MF-13	rezerva	1-CXKH-R 5x2,5			16C/3N	
19RMS32	MF-21	309	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	40
19RMS32	MF-22	323b	1-CXKH-R 3x2,5	7		16C/1N	30
19RMS32	MF-23	323b	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS32	MF-24	323b	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30
19RMS32	MF-25	323b	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
19RMS32	MF-26	323a	1-CXKH-R 3x2,5	8		16C/1N	30
19RMS32	MF-27	323a	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS32	MF-28	323a	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	20
19RMS32	MF-29	331	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	20
19RMS32	MF-30	331	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25 parapetní žlab
19RMS32	MF-31	331	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	20
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.317							
19RMS32	MF-32	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	20
19RMS32	MF-33	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	20
19RMS32	MF-34	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	25 parapetní žlab
19RMS32	MF-35	317	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	27 parapetní žlab
19RMS32	MF-36	317	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	27 parapetní žlab
19RMS32	MF-37	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	35 parapetní žlab
19RMS32	MF-38	317	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-39	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-40	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-41	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-42	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-43	317	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-44	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-45	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-46	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-47	317	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-48	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	35
19RMS32	MF-49	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	35
19RMS32	MF-50	317	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	30 chladničky
19RMS32	MF-51	317	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	33
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.311							
19RMS32	MF-52	311	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	35 parapetní žlab
19RMS32	MF-53	311	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-54	311	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-55	311	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-56	311	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-57	311	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	35 stůl střed
19RMS32	MF-58	311	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	40
19RMS32	MF-59	311	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	40
19RMS32	MF-60	311	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	40 v nábytku
19RMS32	MF-61	311	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	38
19RMS32	MF-62	311	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	38
19RMS32	MF-63	311	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	38
19RMS32	MF-64	311	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	38 v nábytku
19RMS32	MF-65	311	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	38 chladničky
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.316							
19RMS32	MF-66	316	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	25
19RMS32	MF-67	316	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 v nábytku
19RMS32	MF-68	316	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
19RMS32	MF-69	316	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
19RMS32	MF-70	316	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	22 chladničky

19RMS32	MF-71	316	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	25
19RMS32	MF-72	316	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 v nábytku
19RMS32	MF-73	316	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 v nábytku
19RMS32	MF-74	316	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	25
19RMS32	MF-75	316	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	27
19RMS32	MF-76	316	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 parapetní žlab
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.313							
19RMS32	MF-77	313	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	20
19RMS32	MF-78	313	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	20
19RMS32	MF-79	313	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	15
19RMS32	MF-80	313	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	15
19RMS32	MF-81	313	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	15 v nábytku
19RMS32	MF-82	313	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-83	313	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-84	313	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-85	313	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-86	313	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	30 stůl střed
19RMS32	MF-87	313	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	20 chladničky
19RMS32	MF-88	313	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
19RMS32	MF-89	313	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
19RMS32	MF-90	313	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	25
19RMS32	MF-91	313	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	27 parapetní žlab
19RMS32	MF-92	312	1-CXKH-R 3x2,5	9		16C/1N	25
19RMS32	MF-93	312	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	15 u umyvadla
19RMS32	MF-94	312	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	20 parapetní žlab
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.324							
19RMS32	MF-95	324	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	17 chladnička
19RMS32	MF-96	324	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 stůl střed
19RMS32	MF-97	324	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 stůl střed
19RMS32	MF-98	324	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	25 stůl střed
19RMS32	MF-99	324	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 stůl střed
19RMS32	MF-100	324	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	25 stůl střed
19RMS32	MF-101	324	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	12
19RMS32	MF-102	324	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	12 v nábytku
19RMS32	MF-103	324	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	12
19RMS32	MF-104	324	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	15
19RMS32	MF-105	324	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	15
19RMS32	MF-106	324	1-CXKH-R 3x2,5	3		16C/1N	17
19RMS32	MF-107	324	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	20
19RMS32	MF-108	322	1-CXKH-R 3x2,5	6		16C/1N	25
19RMS32	MF-109	322	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
19RMS32	MF-110	322	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25 parapetní žlab
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.325							
19RMS32	MF-111	325	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30
19RMS32	MF-112	325	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30
19RMS32	MF-113	325	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 parapetní žlab
19RMS32	MF-114	rezerva				10C/1N	
19RMS32	MF-115	rezerva				10C/1N	
19RMS32	MF-116	306	1-CXKH-R 3x2,5	5		16C/1N	40 chodba
19RMS32	MF-117	312	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	7 WIFI
19RMS32	MF-118	317	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	20 WIFI
19RMS32	MF-119	331	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	15 DCF
19RMS32	MF-120	rezerva				10C/1N	rezerva pro zař.žaluzie
19RMS32	MF-121	309,323b,323a	1-CXKH-R 3x1,5	3		10C/1N	80 žaluzie
19RMS32	MF-122	331	1-CXKH-R 3x1,5	1		10C/1N	25 žaluzie
19RMS32	MF-123	317	1-CXKH-R 3x1,5	2		10C/1N	80 žaluzie
19RMS32	MF-124	311	1-CXKH-R 3x1,5	1		10C/1N	50 žaluzie
19RMS32	MF-125	316,313,312	1-CXKH-R 3x1,5	4		10C/1N	60 žaluzie
19RMS32	MF-126	324,322,325	1-CXKH-R 3x1,5	3		10C/1N	80 žaluzie
19RMS32	MF-127	306	1-CXKH-R 3x1,5	2		10C/1N	35 střešní vpust'
19RMS32	MF-128	317,311	1-CXKH-R 3x1,5	5		10C/1N	80 fancoily
19RMS32	MF-129	306	1-CXKH-R 3x1,5	2		10C/1N	50 fancoily
19RMS32	MF-130	316,313,324,325	1-CXKH-R 3x1,5	5		10C/1N	80 fancoily
19RMS32	MF-131	317	1-CXKH-R 3x1,5	4		10C/1N	70 UV LAMPA+zařízení
19RMS32	MF-132	316	1-CXKH-R 3x1,5	1		10C/1N	50 UV LAMPA+zařízení
19RMS32	MF-133	317,311	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	30 Rozvodnice MaR
19RMS32	MF-134	316,313,324,325	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/1N	60 Rozvodnice MaR
19RMS32	MF-135	rezerva				16C/1N	
19RMS32	MF-136	rezerva				16C/1N	
19RMS32	MF-137	rezerva				16C/1N	
19RMS32	MF-138	rezerva				16C/1N	
19RMS32	MF-139	rezerva				16C/1N	

19RMS32	MF-140	rezerva			16C/1N	
úklidové zásuvky laboratoří						
19RMS32	MF-151	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.317 317,318	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	25 úklid laboratoře
19RMS32	MF-152	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.311 311	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25 úklid laboratoře
19RMS32	MF-153	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.316 316	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25 úklid laboratoře
19RMS32	MF-154	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.313 313	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20 úklid laboratoře
19RMS32	MF-155	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.324 324	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10 úklid laboratoře
19RMS32	MF-156	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.325 325	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	10 úklid laboratoře
19RMS32	D-1	z m.č.XXX				Přívod, vypínač
19RMS32	PA					
19RMS32	D-21	rezerva			10C/1	
19RMS32	D-22	rezerva			10C/1	
19RMS32	D-23	rezerva			10C/1	
19RMS32	LD-1	306	1-CXKH-R 3x1,5	0,36	10C/1N	
19RMS32	LD-2	rezerva			10C/1N	
19RMS32	N-1.1	monitor NO			6C/3	
19RMS32	DF-11	rezerva			16C/3N	
19RMS32	DF-12	rezerva			16C/3N	
19RMS32	DF-13	rezerva			16C/3N	
19RMS32	DF-21	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.317 317	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS32	DF-22	317	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS32	DF-23	317	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS32	DF-24	317	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS32	DF-25	317	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
19RMS32	DF-26	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.311 311	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40
19RMS32	DF-27	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.316 316	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25
19RMS32	DF-28	316	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25
19RMS32	DF-29	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.313 313	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25
19RMS32	DF-30	313	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25
19RMS32	DF-31	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.324 324	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	18
19RMS32	DF-32	324	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	18
19RMS32	DF-33	HAVARIJNÍ VYPNUTÍ - M.Č.325 325	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
19RMS32	DF-34	325	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30
19RMS32	DF-35	325	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
19RMS32	DF-35	325	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
19RMS32	DF-36	rezerva			16C/1N	
19RMS32	DF-37	rezerva			16C/1N	
19RMS32	DF-38	rezerva			16C/1N	
19RMS32	DF-39	rezerva			16C/1N	
19RMS32	DF-40	rezerva			16C/1N	
19RMS32	DF-41	306,323	1-CXKH-R 3x2,5	2	10C/1N	35

19RMS32	UPS	z m.č.XXX		Přívod, bypass
19RMS32	U-21	rezerva	16C/1N	
19RMS32	U-22	rezerva	16C/1N	
19RMS32	U-23	rezerva	16C/1N	
19RMS32	U-24	rezerva	16C/1N	
19RMS32	U-25	rezerva	16C/1N	
		haVARNÍ VYPNUTÍ CELKOVĚ	1-CXKH-R 2x1,5	500

A19

Silnoproud DSP+DPS

Přehled obvodů

rozdávěč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	[kW]	[ks]	[ks]	jištění	[m]	poznámka
----------	-------	----------------------	-------	------	------	------	---------	-----	----------

RMS4

RMS4	112.1	obládání	1-CXKH-R 2x1,5					80	
RMS4		113 jednotka	CYKY-J 3x4					30	
RMS4	114.1	obládání	1-CXKH-R 2x1,5					80	
RMS4		116 obládání	CYKY-J 3x4					40	
RMS4	112.1	obládání	1-CXKH-R 2x1,5					80	
		131 střecha	CYKY-J 4x1,5						
RMS4	131.1	obládání	1-CXKH-R 2x1,5					80	
		132 střecha	CYKY-J 5x6					40	
		133 střecha	CYKY-J 4x1,5						
RMS4	133.1	obládání	1-CXKH-R 2x1,5					80	
		134 střecha	CYKY-J 4x1,5						
RMS4	134.1	obládání	1-CXKH-R 2x1,5					80	