

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1 č. 2 a č. 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: LF – Adaptace pavilonu A19 UKB
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006905>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224

Dne 10. 11. 2023 a dne 12. 11. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující níže uvedené dotazy.

K žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uvádí:

Byť žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byly zadavateli v obou případech doručeny až po lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ve spojení s ust. § 54 odst. 5 ZZVZ, a zadavatel tak nebyl povinen vysvětlení poskytnout, rozhodl se zadavatel, pro vyloučení pochybností, zadávací dokumentaci v intencích žádosti vysvětlit.

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotazy obsažené v Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 11. 2023

- 1) Žádáme zadavatele o potvrzení, že bude v rámci rekonstruovaných pater 2NP a 3NP předmětného pavilonu po celou dobu plánovaných prací v těchto patrech zcela vyloučen provoz.
- 2) Prosíme zadavatele o informaci, jakým způsobem bude zhotoviteli zpřístupněno podlaží 1NP kvůli dopojení rozvodů. Bude 1NP během rekonstrukce v provozu? Je plánováno nějaké časové omezení vzhledem k hlučným pracím?
- 3) Vzhledem k množství technologických rozvodů vedených v podhledech žádáme zadavatele o zveřejnění koordinačních výkresů profesí. V některých místech dochází k jejich vzájemnému křížení a rádi bychom si ověřili jejich vzájemné prostorové uspořádání.
- 4) V rámci TZ-PBŘ je uvedeno, že: Konstrukce schodiště vnitřního i venkovního zůstane beze změn- ocelové prvky budou opatřeny novým nátěrem. Ve výkazu výměr jsme nenašli položky na nátěr ocelových schodišť, ani bližší specifikaci nátěru v PD.
- 5) Prosíme o uvedení výrobce a typ okenního profilu ve kterých má být provedena úprava zasklení v oknech (Technické standardy položka 02), Výkaz výměr p.č. 165 stavební části.

K dotazům obsažených v Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10. 11. 2023 zadavatel uvádí:

Ad 1)

Tímto potvrzujeme, že v rekonstruovaných patrech 2NP a 3NP předmětného pavilonu bude po celou dobu plánovaných prací vyloučen provoz.

Ad 2)

Pavilon A19 bude zhotoviteli zpřístupněn venkovním vchodem v 1NP. Samotné podlaží 1NP bude zcela bez přítomnosti uživatelů v období 1.1. - 28.2.2024, mimo toto období se plošné časové omezení neplánuje.

Ad 3)

Koordinace profesí byla provedena, pracovní koordinační výkresy však nejsou uzpůsobeny k vydání tiskem. Dopady z koordinace byly zapracovány do výkresů profesí. Po domluvě může být tento pracovní materiál poskytnut při realizaci díla.

Ad 4)

Jedná se o chybu v psaní (zbytek převzatého textu), zadavatel nemá požadavek na nový nátěr schodiště.

Ad 5)

Jedná se o sloupkopříčkovou fasádu s vloženými okny, dodavatel ALUGROUP CZ.

Detail fasády přikládáme.

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotazy obsažené v Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 11. 2023

1) Výkaz výměr profese PLYN není provzorcovaný, žádáme o zveřejnění funkčního výkazu výměr části UT.

2) Na Krycím listu profesí UT, VZT a CHLAZENÍ je oddíl Vedlejší rozpočtové náklady, suma těchto nákladů je sečtena v řádku Ostatní VRN. Oddíl však neobsahuje žádné definované položky, buňky se ani neodkazují na záložku položkových rozpočtů. Jak má k tomu uchazeč přistoupit? Žádáme o doplnění. Nebo si má položky a jejich množství uchazeč definovat sám? Nebo se má řádek ostatní VRN rovnat nule?

3) Na Krycím listu profese silnoproudu se nacházejí v Rozpisu ceny krom části HSV i části PSV, MON, Vedlejší náklady, Ostatní náklady. Tyto části se však neodkazují na žádné oddíly/položky, prosíme o potvrzení, že tyto oddíly mají být nulové, případně o doplnění položek těchto oddílů, pokud mají být realizovány.

K dotazům obsažených v Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 11. 2023 zadavatel uvádí:

Ad 1)

*Výkaz výměr profese PLYN (UKB G - DVD - D 124 - 08 - V 001 - 00_Vykaz P) skutečně vzorce neobsahuje. **Tímto přikládáme výkaz výměr (UKB G - DVD - D 124 - 08 - V 001 - 00_Vykaz P oprava) obsahující funkční vzorce.***

Ad 2)

Krycí list je standardní export z rozpočtářského programu, pokud zde není definovaný vzorec, resp. propojení s položkami, nemusí být všechny řádky vyplněny. Vyplnění krycího listu je automatické, uchazeč vyplňuje pouze částku k jednotlivým položkám v listu Položky. Žádná položka nesmí být jakýmkoli způsobem měněna. Souhrnné VRN náklady jsou rozpoložkovány v Souhrnném výkazu výměr.

Ad 3)

Krycí list je standardní export z rozpočtářského programu, pokud zde není definovaný vzorec, resp. propojení s položkami, nemusí být všechny řádky vyplněny. Vyplnění krycího listu je automatické, uchazeč vyplňuje pouze částku k jednotlivým položkám v listu Položky. Žádná položka nesmí být jakýmkoli způsobem měněna. Znění jednotlivých položek je jasně definováno v popisu položky.

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel zjistil, že ve výkazu výměr, části VZT (UKB G - DVD - D 124 - 09 - 002 – 00 Vykaz vymer), jsou chybně nastavené součty v rekapitulaci, kdy vzorec je nastaven na součet řádků 7-11, přičemž součet má být správně tvořen řádky 7-13.

Na základě tohoto zjištění přikládáme opravený výkaz výměr VZT (UKB G - DVD - D 124 - 09 - 002 – 00- Vykaz vymer – oprava),

Vzhledem k povaze dílčích doplnění zadavatel zadavatel v souladu s ust. §99 odst. 2 ZZVZ, **prodloužil** prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **24. 11. 2023. 10:00 hod.**

