



ULOŽENÍ POD OMÍTKOU, V PODLAŽE A NAD PODHLEDEM

PŘESNÉ ZAKÓTOVÁNÍ SVÍTIDEL I PŘÍSTROJŮ VČETNĚ UVEDENÍ VÝŠEK OSAZENÍ JE SOUČÁSTÍ PD INTERIÉRŮ.

Ochrana vnitřních instalací silnoproudu proti přepětí :

- stupeň I+II sdružený stávající
- stupeň II. stávající
- stupeň III. doporučen v zásuvkách pro elektroniku

Rozvodná soustava : 3PEN/NPE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C-S

s bodem rozdělení : v podružných rozvaděcích - stáv.

Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 při poruše :

- samočinným odpojením od zdroje
- ochran. uzemněním a pospojováním
- doplňujícím pospojováním
- proudovými chrániči



|  |  |   |         |
|--|--|---|---------|
| název stavby:<br><b>OPJAK - stavební úpr. a úpr. interiér. vybavení - část 2</b><br>k.ú. Staré Brno [610089]<br>č.parc. st. 1626, 1629/2, 1678, 1682 |  |   |         |
| Zpracovatel:<br>ČTYŘSTĚN architekti v.o.s.<br>Rázusova 377/70<br>614 00 Brno   |  | Vedoucí projektu:<br>Ing. arch. Karel Kubza<br>Husova 355/13,<br>602 00 Brno<br><br>e-mail. <a href="mailto:kubza@ctyrsten.eu">kubza@ctyrsten.eu</a><br>tel. 605 546 089          |         |
|  |  | Vypracovala:<br>Ing. Jaroslava Nováková<br><a href="mailto:jcnow@seznam.cz">jcnow@seznam.cz</a><br>tel. +420 774 891 388<br><br>Zodpovědný projektant:<br>Jan Drbal, ČKAIT1004135 |         |
| Masarykova univerzita Pedagogická fakulta<br>Poříčí 623/7, 603 00 Brno-střed   |  |   |         |
| stupeň PD  | Zadávací dokumentace a podklady pro výběr dodavatele | zakázka č.  | -       |
| datum  | 10/2022  | formátů A4  | 3 x A4  |
| stavební objekt :  |  | měřítko   | 1 : 50  |
| část projektové dokumentace :<br><b>Elektroinstalace</b>   |  | výkres č.   | paré č. |
| <b>MÍSTNOST P7 5010</b>  |  | <b>EL 2-03</b>  |         |