

AKCE : Rekonstrukce stavby FF - základna Pohansko, Pohansko č.p. 2332, parc.s.č. 3826-k.ú. Břeclav

001.3\_Tabulka výkonů VZT zařízení bez označení výrobců

INVESTOR: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno

PROFESE: D.1.4.e) - Vzduchotechnika

STUPEŇ PROJEKTU: DPS

DATUM: Říjen 2023

Číslo zař.	Popis zařízení	Typ jednotky	Ventilátor odvod vzduchu					Poznámka
			Průtok vzduchu $Q_v$	Externí tlaková ztráta $p_{ext}$	Elektr. příkon $P$	Napětí $U$	Proud $I$	
			m <sup>3</sup> /h	Pa	kW	V	A	
1.01	Větrání WC a sprch mužů a žen	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, m.č. NO1015	670	140	0.120	230	0.52	
2.01	Odvětrávání od digestoře v m.č. NO1005	Odtahový ventilátor digestoře součást dodávky digestoře	630		0.213	230	0.93	digestoř není v dodávce vzduchotechniky, dodává kuchyňská technologie
	CELKEM				0.333			