

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: PrF MU – Rekonstrukce pracoven doktorandů ve 4. NP

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007057>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Právnická fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Zadavatel obdržel dne 27. 3. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Žádáme o vysvětlení následujícího dotazu, který se týká výše uvedené veřejné zakázky:

1. Ve výpisu truhlářských výrobků jsou celkem 3 prvky: T1, T2 a T3. U žádného prvku není blíže specifikován povrch dveří. Prosíme o specifikaci povrchové úpravy všech typů dveří.
2. U dveří označených jako T2 je uvedeno, že se jedná o repliky stávajících dveří. Při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že tyto dveře mají například skleněné výplně a že jsou osazeny v ocelových zárubních. Ve výpisu truhlářských výrobků o žádném zasklení není zmínka a zároveň výpis uvádí, že zárubeň bude „dřevěná obložková, zdobená půlkulatou lištou“. Mají být dveře dodány se skleněnou výplní? Dle výpisu truhlářských výrobků dveře bez skleněné výplně a s dřevěnou obložkovou zárubní s ozdobnou lištou nejsou repliky.“

Odpověď zadavatele:

Ad 1)

Pro povrchovou úpravu dveří bude použit PUR matný lak 30% lesku v systémové skladbě, barva RAL 9003.

Ad 2)

Označení dveří jako “replika stávajících” je trochu zavádějící. Je tím myšleno odkaz na dveře stejného typu designu a řemeslných detailů používaných v jiných částech budovy. Viz fotografie v příloze.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŘÍLOHA – fotografie k bodu č. 2

