

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
101	CHODBA	69,65
102	SCHODIŠTĚ	11,11
103	VÝTAH	4,00
104a	WC MUŽI-ZAM.-PŘEDSÍŇKA	4,59
104b	MUŽI-ZAM.-PISOÁR	2,14
104c	WC MUŽI-ZAM.	1,13
105	WC MUŽI-IMOBILNÍ-ZAM.+SPRCHA	4,92
106	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,88
107	PRACOVNA	11,80
108	PRACOVNA	11,18
109	PRACOVNA	11,93
110	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	
111	PRACOVNA	11,93
112	PRACOVNA	11,93
113	JAZYKOVÁ UČEBNA+KNIHOVNA	51,77
114	JAZYKOVÁ UČEBNA+KNIHOVNA	51,77
115	VEDOUCÍ CJV	11,93
116	SEKRETARIÁT	11,93
117	PRACOVNA	11,93
118	PRACOVNA	11,93
119	PRACOVNA	11,93
121	KOPÍRKA, TISKÁRNA	7,88
122a	WC ŽENY-ZAM.-PŘEDSÍŇKA	4,59
122b	WC ŽENY-ZAM.+ÚKLID	1,13
122c	ÚKLID	1,53
123	WC ŽENY-IMOBILNÍ-ZAM.+SPRCHA	4,92

POZNÁMKA

- HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLABECH MARS
- ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V OHNIODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH
- NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY UMÍSTIT V 1/2 VZDÁLENOSTI MEZI DVEŘNÍ OBRUBNÍ A PODHLEDEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI
- OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ : RsN02001 — s=REPRODUKTOR STROPNÍ, n=REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ; N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ; ČÍSLO PODLAŽÍ; ČÍSLO REPRODUKTORU
- OZNAČENÍ KABELŮ : 15-WRN02001 — N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ; ČÍSLO PODLAŽÍ; ČÍSLO KABELU
- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 20x1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68-1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- ZÁVĚSNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOULADU S OSTATNÍMI PRVKY NA STROPĚ-BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU-KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI
- UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM PODHLEDŮ VYDANÝM VE STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA

Značka	Popis
RsN02001	REPRODUKTOR STROPNÍ, 9/6W/100V, LBC 3087/41, EVAC
RpP02001	REPRODUKTOR PANELOVÝ, 6W/100V, LBC 3011/41 + LBC 3012/01, EVAC
(čára)	OHNIODOLNÝ KABEL K REPRODUKTORŮM, 1-CHKE-V 2x2,5
	SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ; VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ; VÝSTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ; SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
	ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)
PU1	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP1
JČ 15-HH	HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
H01	PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
H01	PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
15-DCF	PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno) PŘED KONEČNOU INSTALACÍ JE NUTNO NAJÍT MÍSTO S NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM
STA 15-STA	KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)
	ROZVOD JČ: linky CYKY 20x1,5 (WTH1) připojení DCF J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)
	ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)
	ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené
	Krabice KT 250/1 pod omítkou
	Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ
15-DHM 1	DHM – digitální hlasový majáček

Půdorys 1.NP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR

UKB F - Univerzitní kampus Bohunice, fáze F

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	MILENA ZACHARIEVOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN MAČÁK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS, s.r.o.

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	

POZNÁMKA / ANNOTATION:

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE F
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	305 - PAVILON A15
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 1.NP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALOIS PEČEK
DATUM / DATE	2010 - 02 - 20
FORMÁT / FORMAT	6 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 100

STAVBA PROJECT	STUPEŇ PHASE	ČÍSLO PS-SO BUILDING TITLE	ČÁST PART	VÝKRES NO.	REVIZE REVISION
UKB F	DSP	D 305	12	065	00