

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1 NPE AC 230 V / TN-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41ed.3      AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

|  |                      |                    |                  |  |                                     |
|--|----------------------|--------------------|------------------|--|-------------------------------------|
|  | VEDOUcí PROJEKTANT   | ZODPOV. PROJEKTANT | VYPRACOVAL       | IN AD, spol. s r.o.<br>Rybkova 4<br>602 00 Brno<br>tel.: 541244589<br>e-mail: info@inad.cz |                                     |
|  | ING. ARCH. M. MIKŠÍK | ING. P. MACHÁČEK   | ING. P. MACHÁČEK |  |                                     |
|  |                      |                    |                  |  |                                     |
| OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO  |                      |                    |                  | DATUM  | březen 2024                         |
| NÁZEV STAVBY:<br><b>MU FSS JOŠTOVA 10</b><br><b>OPRAVA VODOVODU A WC - ROZŠÍŘENÍ II. ETAPY</b> |                      |                    |                  | FORMÁT   |                                     |
|  |                      |                    |                  | STUPEŇ   | DPS                                 |
|  |                      |                    |                  | MĚŘÍTKO  | 1:100                               |
|  |                      |                    |                  | ZAK. Č.  |                                     |
| VÝKRES:<br><b>D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b><br><b>ROZVADĚČ 3RMSK2,3</b>              |                      |                    |                  | ČÍSLO PARÉ:  | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>D.1.4.3.23</b> |

